

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в 2020 году

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-ТП-10 яч.3	10,30 2020.01.01	11,30 2020.01.01	456,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от РП-ТП-10 до ТП-9-8
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КТП-395 откл. ВВ в сторону КТП-376	17,24 2020.01.24	13,30 2020.01.25	258,908	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ от КТП-395 до КТП-376
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.42	23,49 2020.01.24	00,43 2020.01.25	971,100	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 42
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ф.1029 РП-10	07,40 2020.01.25	08,34 2020.01.25	201,600	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1029
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.615 ПС-Орошение -2	10,25 2020.01.05	11,25 2020.01.05	401,430	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.615 ПС-Орошение -2	10,25 2020.01.05	11,45 2020.01.05	147,816	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф. 619 В	06,45 2020.01.26	09,20 2020.01.26	108,360	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 619
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004	12,24 2020.01.13	12,45 2020.01.13	135,730	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1006	06,42 2020.01.22	07,37 2020.01.22	357,530	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.10	07,00 2020.01.22	08,25 2020.01.22	968,440	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-10
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.10	07,00 2020.01.22	11,40 2020.01.22	1517,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-10
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.20	19,30 2020.01.28	21,10 2020.01.28	5941,860	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-20

13	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1001	22,40 2020.01.13	23,35 2020.01.13	75,440	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ; 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 20
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 704	08,00 2020.01.14	08,40 2020.01.14	477,321	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 704
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.605	08,00 2020.01.14	08,35 2020.01.14	361,166	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 605
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.4	10,55 2020.01.14	12,35 2020.01.14	1451,230	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий; 3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 4
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Ровенское отделение	Ф.2	13,10 2020.01.14	14,36 2020.01.14	1111,282	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 2
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1008 ПС Холёр- 1	18,45 2020.01.29	19,19 2020.01.29	1168,728	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1008
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1012 ПС Холпёр- 1	18,45 2020.01.29	19,20 2020.01.29	1278,552	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1039 ПС Холёр- 1	18,45 2020.01.29	19,22 2020.01.29	6,820	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; 3.4.9 Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1039
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Ровенское отделение	Ф.18 РП-1	06,00 2020.01.23	08,40 2020.01.23	1225,797	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 18
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 11 ТП-395А ВВ к ТП-376А	16,30 2020.02.19	16,50 2020.02.19	132,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 11

23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-17 яч.10 РУ-6кВ	08,50 2020.02.25	09,45 2020.02.25	683,560	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ от РП-ТП-17 яч. №10
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф. 601	14,55 2020.02.11	15,42 2020.02.11	232,440	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети; 3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 601
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-5А2 РУ-10 кВ яч.2	01,40 2020.02.20	02,15 2020.02.20	59,160	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от ТП-5А2 РУ-10 кВ яч. №2
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.1009	11,25 2020.02.08	12,24 2020.02.08	95,060	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1029	02,27 2020.02.03	03,20 2020.02.03	197,120	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1029
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ТП-131 ж/д М.Расковой 31	21,00 2020.02.17	16,30 2020.02.18	2203,500	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-0,38 кВ от ТП-131
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.24	14,40 2020.02.25	15,55 2020.02.25	287,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 24
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	Ф.603 ПС "Отрогово"	14,30 2020.02.26	14,45 2020.02.26	17,800	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 603
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ТП№131, 235 от РП-3	18,10 2020.02.03	18,18 2020.02.03	1,847	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-131
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	ВЛ-10кВ Ф.1001А	17,47 2020.02.25	19,08 2020.02.25	94,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001А

33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1022 ПС-Жасминная	06,24 2020.02.18	07,30 2020.02.18	570,900	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф. "ГПТУ" от РП-2	17,20 2020.02.27	18,05 2020.02.27	66,068	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-ГПТУ от РП-2
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Ф.603 ПС"Отрогово" до ТП-16	12,55 2020.02.05	13,55 2020.02.05	250,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-603
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1006 ПС "Питерка-1"	04,20 2020.02.25	05,19 2020.02.25	383,905	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1006 ПС "Питерка-1"	04,20 2020.02.25	06,13 2020.02.25	65,048	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф. Остров от РП-1	23,34 2020.02.28	00,24 2020.02.29	340,242	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий; 3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Остров
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф.610 ПС-Пугачевская	19,35 2020.03.22	09,52 2020.03.23	142,800	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-610
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 658	23,45 2020.03.23	00,20 2020.03.24	215,180	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-658
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ВЛ-10 кВ ф. 1022 ПС"Жасминная"	10,07 2020.03.16	10,53 2020.03.16	931,700	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	КТП-29	10,07 2020.03.16	14,50 2020.03.16	165,200	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,38 кВ от КТП-29
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.704 ПС-Урицкая	02,04 2020.03.03	02,30 2020.03.03	39,775	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-704
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	РП-5 отпайка Ф. 1010 ТП-Облводоресурс	19,50 2020.03.16	20,00 2020.03.16	20,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1010
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1012 ЦРП-2	07,18 2020.03.05	08,09 2020.03.05	76,730	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1012

46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	ТП-35 Ф.2	16,45 2020.03.03	18,40 2020.03.03	1440,000	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф. 617	16,15 2020.03.06	17,40 2020.03.06	450,140	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 617
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) ЭМЭС Ровенское отд.	Ф.2	05,35 2020.03.07	08,05 2020.03.07	477,700	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.19	08,50 2020.03.07	09,40 2020.03.07	17,322	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1019
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-10 яч.18	12,47 2020.03.07	13,00 2020.03.07	43,560	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-10 яч. №18
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.616	13,00 2020.03.09	13,10 2020.03.09	105,400	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 616
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.616	13,00 2020.03.09	16,05 2020.03.09	129,360	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 616
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф.1002	17,17 2020.03.07	18,50 2020.03.07	1477,150	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.Остров РП-1	15,30 2020.03.09	16,00 2020.03.09	99,750	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф Остров
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.Остров РП-1	15,30 2020.03.09	17,26 2020.03.09	111,747	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф Остров
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф. 1001 А	14,10 2020.03.10	16,15 2020.03.10	187,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001А
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф. 1001 А	14,10 2020.03.10	17,45 2020.03.10	100,240	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001А
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.22	14,05 2020.03.26	16,30 2020.03.26	508,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 22
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф. 19	17,25 2020.03.11	17,33 2020.03.11	0,770	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1019
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ф.1009	20,06 2020.03.11	21,03 2020.03.11	442,235	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1009

61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.657	14,00 2020.03.27	15,00 2020.03.27	88,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 657
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.567	20,15 2020.03.27	21,28 2020.03.27	112,240	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 657
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.608 ПС- Пугачевская	15,20 2020.03.13	15,29 2020.03.13	168,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 608
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.608 ПС- Пугачевская	15,20 2020.03.13	16,42 2020.03.13	431,550	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 608
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1026	10,37 2020.03.29	10,43 2020.03.29	2,978	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1026
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1021	10,40 2020.03.29	11,10 2020.03.29	41,785	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1026	11,33 2020.03.29	12,50 2020.03.29	195,072	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1026
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.23	19,15 2020.03.29	21,20 2020.03.29	1025,440	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 23
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф. 647	15,55 2020.03.22	17,10 2020.03.22	3758,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 647
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.1001	17,40 2020.03.22	18,10 2020.03.22	115,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001А
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12, 14	16,20 2020.03.22	16,28 2020.03.22	95,550	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 12, 14
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ф.15	16,20 2020.03.22	19,35 2020.03.22	2548,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 15
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 яч.7	16,20 2020.03.22	18,32 2020.03.22	6468,000	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-6 яч. №7
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	отпайка №1 Ф.1001	17,51 2020.03.31	18,45 2020.03.31	131,499	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001А
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12 РП-9 яч.13	16,55 2020.03.22	17,30 2020.03.22	4263,000	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12

76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф.610 ПС- Пугачевская	19,35 2020.03.22	20,30 2020.03.22	230,000	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 610
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ф.1020	21,25 2020.03.22	23,30 2020.03.22	144,435	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1020
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ф.203 РП-200	22,00 2020.03.22	00,45 2020.03.23	1351,075	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 203
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ф.1001	23,50 2020.03.22	02,50 2020.03.23	693,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ф.15 РП-9	23,00 2020.03.22	04,00 2020.03.23	3025,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-15
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ф.14 РП-9	23,00 2020.03.22	07,00 2020.03.23	6000,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-8 яч-13	17,12 2020.03.14	18,04 2020.03.14	554,190	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-8 яч. №13
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ф.602 ПС "Очистные сооружения"	19,10 2020.04.30	21,42 2020.04.30	387,090	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 602
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.658 РП-5	03,56 2020.04.14	05,09 2020.04.14	322,080	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 658
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 РУ-6кВ яч.№13 Ф,13	11,55 2020.04.09	12,30 2020.04.09	336,400	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 13 от РП-2 яч. №13
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ф.1029 РП-10	10,00 2020.04.26	10,10 2020.04.26	33,159	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1029
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ф.1029 РП-10	10,00 2020.04.26	11,20 2020.04.26	46,550	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1029
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.1 ТП 10-8 РУ-10 кВ яч.№5	06,39 2020.04.10	07,10 2020.04.10	531,960	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1 от ТП-10-8 РУ-10 кВ яч. №5

89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.1 ТП 10-8 РУ-10 кВ яч.№5	06,39 2020.04.10	10,20 2020.04.10	717,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1 от ТП-10-8 РУ-10 кВ яч. №5
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ТП-19 РУ-10 кВ	14,50 2020.04.26	18,10 2020.04.26	174,758	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от ТП-19
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ф. 1010 РП-ПТФ	06,15 2020.04.23	12,10 2020.04.23	1835,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010 от РП-ПТФ
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ф. 1010 РП-ПТФ	06,15 2020.04.23	14,30 2020.04.23	123,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010 от РП-ПТФ
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.12 РП-20	13,15 2020.04.21	14,10 2020.04.21	449,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012 от РП-20
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф.1015	05,45 2020.04.12	08,20 2020.04.12	1032,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1015
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф.10-27 РП-1	10,02 2020.04.12	10,32 2020.04.12	190,000	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1027
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Л.1014 РП-1	11,15 2020.04.12	14,05 2020.04.12	894,563	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф."Вторая часть" РП-1	14,43 2020.04.12	16,32 2020.04.12	761,306	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- Вторая часть
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.620	13,55 2020.04.12	15,00 2020.04.12	307,930	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 620
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.620	16,07 2020.04.12	17,22 2020.04.12	356,400	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 620
100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-18 Ф.415	16,07 2020.04.12	17,41 2020.04.12	169,560	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 415 от РП-18
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.615 ПС- Орошение -2	14,36 2020.04.12	16,57 2020.04.12	2915,880	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 615
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф.1017	12,58 2020.04.12	18,47 2020.04.12	785,060	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1017

103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1004	19,33 2020.04.06	21,10 2020.04.06	903,960	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1002	19,33 2020.04.06	22,11 2020.04.06	536,520	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1021	19,33 2020.04.06	22,11 2020.04.06	1570,110	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1021
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	РП-1 ф.1005	11,10 2020.04.17	16,00 2020.04.17	1944,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005
107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф 1022	01,10 2020.04.07	03,15 2020.04.07	269,056	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
108	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1006	19,47 2020.04.12	20,30 2020.04.12	177,278	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
109	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1006	19,47 2020.04.12	22,57 2020.04.12	1940,103	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
110	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1022	14,10 2020.04.22	14,22 2020.04.22	22,878	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
111	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.620	18,24 2020.04.12	21,55 2020.04.12	1443,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-620
112	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ф.619	14,05 2020.04.22	14,35 2020.04.22	375,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-619
113	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС Ровенское отделение	Ф.18	14,30 2020.04.12	21,45 2020.04.12	760,743	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-18
114	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС Ровенское отделение	Ф.17	15,55 2020.04.12	01,20 2020.04.13	135,083	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-17
115	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ТП-816	20,55 2020.04.12	22,14 2020.04.12	496,593	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ к ТП-816
116	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.653 РП-5	13,05 2020.04.22	14,40 2020.04.22	401,620	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-653

117	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.653 РП-5	13,05 2020.04.22	15,30 2020.04.22	144,426	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 653
118	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 16	13,20 2020.04.07	14,25 2020.04.07	1296,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 16
119	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Ровенское отделение	Ф.18	14,30 2020.04.12	01,00 2020.04.13	958,125	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 18
120	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф. 1047	15,31 2020.04.07	17,15 2020.04.07	1297,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1047
121	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1022	13,50 2020.04.25	14,05 2020.04.25	3,881	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф 1022
122	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ТП-816	20,55 2020.04.12	09,45 2020.04.13	14199,346	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ к ТП-816
123	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Ровенское отделение	Ф.17	15,55 2020.04.12	10,18 2020.04.13	383,958	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 17
124	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф.620	17,00 2020.04.25	18,02 2020.04.25	844,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620
125	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф. Пионер	15,30 2020.04.22	18,10 2020.04.22	1294,950	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф Пионер
126	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ф.619Б	18,05 2020.04.25	19,10 2020.04.25	205,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 619Б
127	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.20 ПС- Лесозаводская	00,15 2020.05.01	02,28 2020.05.01	2879,340	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 20
128	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отделение Озинские МЭС	Ф.1004	21,18 2020.05.06	21,20 2020.05.06	16,740	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
129	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.14 РП-14	04,40 2020.05.25	06,00 2020.05.25	199,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 14
130	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 35	04,40 2020.05.25	10,33 2020.05.25	3822,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 35
131	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.15	09,42 2020.05.14	10,14 2020.05.14	424,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 15

132	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.20	08,20 2020.05.14	10,52 2020.05.14	3036,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 20
133	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	ВЛ-10 кВ ф. 27	13,00 2020.05.15	13,50 2020.05.15	10,375	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1027
134	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.18	06,04 2020.05.16	06,20 2020.05.16	79,002	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 18
135	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	ф.1014 РП-1	07,26 2020.05.26	07,57 2020.05.26	164,372	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1014
136	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марксовские ГЭС	Ф.630 ПС-Маркс	10,30 2020.05.26	11,23 2020.05.26	932,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 630
137	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1022	12,40 2020.05.19	14,00 2020.05.19	0,831	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1022
138	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1022	12,40 2020.05.19	15,10 2020.05.19	206,948	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1022
139	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1030	14,09 2020.05.09	16,23 2020.05.09	2561,556	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1030
140	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-18 КЛ Ф.415	11,30 2020.05.10	13,51 2020.05.10	253,800	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 415 от РП-18
141	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.652 РП-5	16,25 2020.05.08	17,22 2020.05.08	836,076	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 652 от РП-5
142	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.652 РП-5	16,25 2020.05.08	17,41 2020.05.08	640,474	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 652 от РП-5
143	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.25	19,00 2020.05.12	20,28 2020.05.12	1538,355	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
144	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1009 ПС-Молот	21,54 2020.05.29	23,08 2020.05.29	772,674	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
145	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1009 ПС-Молот	21,54 2020.05.29	00,15 2020.05.30	858,361	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
146	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1009 ПС-Молот	21,54 2020.05.29	02,10 2020.05.30	668,255	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
147	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	РП-400 ячейка №7 к ТП-165	00,00 2020.05.24	01,35 2020.05.24	571,960	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ от РП-400 яч. №7 до ТП-165

148	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.11 реклоузер отпайка "Турбазы"	01,50 2020.05.24	02,18 2020.05.24	282,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 11
149	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.31 РП- Промышленная	18,20 2020.05.29	19,45 2020.05.29	383,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 31
150	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф. 620	01,25 2020.05.24	03,15 2020.05.24	684,420	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 620
151	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф. 631 РП-3	02,40 2020.05.24	04,12 2020.05.24	688,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 631
152	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.31 РП- Промышленная	18,20 2020.05.29	21,12 2020.05.29	430,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 31
153	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.11 реклоузер отпайка "Турбазы"	03,35 2020.05.24	04,38 2020.05.24	892,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 11
154	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-ТП-10 яч.17 в сторону ТП 10-7	21,50 2020.05.29	22,25 2020.05.29	203,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от РП-ТП-10 до ТП- 10-7
155	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 яч.10	13,55 2020.05.30	14,32 2020.05.30	305,865	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от РП-6 яч. №10
156	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф. Пионер	20,55 2020.05.23	22,25 2020.05.23	727,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- Пионер
157	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 яч.10	13,55 2020.05.30	18,15 2020.05.30	3752,378	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от РП-6 яч. №10
158	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ф.1009	18,22 2020.05.13	19,01 2020.05.13	377,585	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
159	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ф.1009	18,22 2020.05.13	19,32 2020.05.13	47,268	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
160	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004,1006,1020, 1021,1022,1026,10 24 ПС-Озинская 110/10	07,35 2020.06.29	08,10 2020.06.29	806,055	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
161	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП 4-1 РУ-10 кВ яч.3	17,15 2020.06.25	17,24 2020.06.25	18,750	3.4.8.1 Производство несанкционирова нных строительных и погрузо-разгрузоч ных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от ТП-4-1 РУ-10 кВ яч. №3

162	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.12	17,20 2020.06.11	20,29 2020.06.11	8829,450	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12
163	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ф.1009	21,13 2020.06.11	21,53 2020.06.11	398,201	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
164	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-8 РУ-10кВ яч.18	09,41 2020.06.16	09,51 2020.06.16	49,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-8 РУ-10 кВ яч. №18
165	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.606	08,30 2020.06.06	09,00 2020.06.06	26,700	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
166	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 РУ-10кВ яч.10 ПС"Восточная"	10,04 2020.06.16	10,22 2020.06.16	510,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-11 РУ-10 кВ яч. №10
167	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	2 с.ш. ПС-Молот	14,07 2020.06.21	15,20 2020.06.21	1931,260	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
168	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.8 РП-20	14,03 2020.06.06	15,30 2020.06.06	1160,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1008 от РП-20
169	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.12 РП-20	14,03 2020.06.06	16,50 2020.06.06	7784,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012 от РП-20
170	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.7 ПС-Причалы	16,08 2020.06.21	19,12 2020.06.21	2508,190	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 7 от ПС-Причалы
171	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.6 ПС- Сазанлейская	04,15 2020.06.07	05,00 2020.06.07	993,750	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 6 от ПС- Сазанлейская
172	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.6 ПС- Сазанлейская	04,15 2020.06.07	06,40 2020.06.07	3206,500	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 6 от ПС- Сазанлейская
173	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.652 РП-5	18,10 2020.06.21	19,20 2020.06.21	502,913	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 652 от РП-5
174	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.652 РП-5	18,10 2020.06.21	20,06 2020.06.21	1607,960	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 652 от РП-5
175	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.652 РП-5	18,10 2020.06.21	21,22 2020.06.21	2023,744	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 652 от РП-5

176	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.652 РП-5	18,10 2020.06.21	23,30 2020.06.21	567,005	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-652 от РП-5
177	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.652 РП-5	18,10 2020.06.21	00,50 2020.06.22	5437,584	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-652 от РП-5
178	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС	ТП№ 202	19,00 2020.06.07	20,46 2020.06.07	396,480	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ТП-202
179	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.1 ПС-Сазанлейская	10,27 2020.06.01	12,07 2020.06.01	2379,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-1 от ПС-Сазанлейская
180	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.1 ПС-Сазанлейская	10,27 2020.06.01	16,15 2020.06.01	2859,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-1 от ПС-Сазанлейская
181	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ф.1006 РП-1	17,45 2020.06.13	18,10 2020.06.13	64,701	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1006
182	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.35	10,35 2020.06.23	11,09 2020.06.23	275,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-35
183	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.105 РП-10	10,47 2020.06.23	12,05 2020.06.23	1263,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-105 от РП-10
184	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф"2-я часть" от РП-1	20,01 2020.06.13	21,26 2020.06.13	841,677	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Вторая часть
185	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1014 ПС-Молот	20,18 2020.06.13	21,47 2020.06.13	807,266	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС-Молот
186	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1010 (Ф.1005А, Ф.1005)	04,30 2020.06.03	05,02 2020.06.03	320,259	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010
187	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1010 (Ф.1005А, Ф.1005)	04,30 2020.06.03	06,05 2020.06.03	373,670	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010
188	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Л.1010	09,55 2020.06.19	10,36 2020.06.19	273,802	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010
189	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 ВЛ-10кВ Ф.12 яч.13	17,00 2020.06.28	17,19 2020.06.28	148,160	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012 от РП-9
190	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.27	19,05 2020.06.24	20,23 2020.06.24	13,325	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1027

191	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1022	06,10 2020.06.15	07,05 2020.06.15	211,600	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1022
192	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1022	06,10 2020.06.15	12,41 2020.06.15	1238,800	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1022
193	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1014	03,54 2020.06.29	05,22 2020.06.29	313,478	3.4.12.2 Ветровые нагрузки; 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
194	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.8	05,45 2020.06.29	06,11 2020.06.29	82,134	3.4.12.2 Ветровые нагрузки; 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-8
195	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.608 ПС- Пугачевская	15,40 2020.06.05	16,25 2020.06.05	806,250	3.4.12.2 Ветровые нагрузки; 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 608 от ПС- Пугачевская
196	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.603 ПС- Пугачевская	15,40 2020.06.05	16,35 2020.06.05	754,400	3.4.12.2 Ветровые нагрузки; 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 603 от ПС- Пугачевская
197	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	Ф. 636	14,05 2020.07.08	15,30 2020.07.08	497,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 636
198	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. ЭМЭС	ВЛ-10кВ от РП-2 Ф.1020	13,00 2020.07.06	15,53 2020.07.06	884,131	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1020 от РП-2
199	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	РУ-10кВ РУ-04кВ	13,00 2020.07.06	19,00 2020.07.06	528,660	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ ТП-4
200	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-3 яч.11	15,35 2020.07.06	16,25 2020.07.06	191,315	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-ТП-3
201	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.14	18,03 2020.07.06	20,45 2020.07.06	1039,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 14
202	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.14	18,03 2020.07.06	13,15 2020.07.07	921,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 14
203	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.652	19,30 2020.07.06	20,47 2020.07.06	180,224	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 652 от РП-5

204	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1005 А Ф.1010	16,20 2020.07.08	18,46 2020.07.08	6692,614	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010
205	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1022 ПС-Жасминная	21,16 2020.07.12	22,50 2020.07.12	879,200	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1022
206	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф.603 ПС-Пугачевская	15,45 2020.07.13	16,30 2020.07.13	637,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-603 от ПС-Пугачевская
207	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	РП-6 ф.661	10,47 2020.07.07	11,58 2020.07.07	354,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-661 от РП-6
208	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 яч.3	01,05 2020.07.09	02,05 2020.07.09	110,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от РП-ТП-10 до ТП-9-8
209	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-8 яч.13	01,05 2020.07.09	02,50 2020.07.09	534,275	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от РП-ТП-8 яч. №13
210	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.605	14,30 2020.07.01	16,32 2020.07.01	5846,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-605
211	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-3 яч.14	16,00 2020.07.05	16,45 2020.07.05	340,594	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-3 яч. №14
212	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1013 ПС"Хопёр-2"	22,10 2020.07.07	00,37 2020.07.08	5023,480	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1013 от ПС-Хопёр-2
213	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1022 ПС-Жасминная	21,16 2020.07.12	08,34 2020.07.13	565,000	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1022
214	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП№ 7-5	19,45 2020.07.05	20,30 2020.07.05	55,125	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ ТП-7-5
215	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.647	08,41 2020.07.09	09,40 2020.07.09	1274,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-647
216	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.647	08,41 2020.07.09	10,30 2020.07.09	7427,420	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-647
217	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.647	08,41 2020.07.09	11,18 2020.07.09	15408,220	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-647
218	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.747	09,44 2020.07.08	11,15 2020.07.08	380,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-747

219	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ф.1016	19,59 2020.07.13	02,45 2020.07.14	13103,626	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1016
220	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1012	22,05 2020.07.13	02,35 2020.07.14	15097,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012
221	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	РП-18 Ф.415	14,00 2020.07.20	15,30 2020.07.20	937,980	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-415 от РП-18
222	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	РП-18 Ф.415	14,00 2020.07.20	18,15 2020.07.20	1338,623	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-415 от РП-18
223	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.652 РП-5	14,35 2020.07.20	18,32 2020.07.20	1659,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-652 от РП-5
224	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марксовские ГЭС	Ф.608	15,02 2020.07.20	20,15 2020.07.20	47721,240	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-608
225	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1029	13,20 2020.07.14	15,05 2020.07.14	283,973	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1029
226	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.14 РП-9	13,50 2020.07.21	14,40 2020.07.21	956,882	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14 от РП-9
227	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1014 ПС-Молот	11,15 2020.07.21	12,04 2020.07.21	226,484	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС-Молот
228	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1014 ПС-Молот	11,15 2020.07.21	12,36 2020.07.21	34,371	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС-Молот
229	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС Краснокутское отделение	Ф.1018	15,20 2020.07.29	16,48 2020.07.29	1469,456	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1018
230	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	ф.1005	15,12 2020.07.14	16,00 2020.07.14	179,608	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005
231	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.650 РП-5	12,25 2020.07.15	13,40 2020.07.15	76,250	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-650 от РП-5
232	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.658	09,37 2020.07.16	10,21 2020.07.16	148,774	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-658

233	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.11	08,15 2020.07.16	20,00 2020.07.16	7555,250	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-11
234	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004	16,20 2020.07.17	16,45 2020.07.17	169,369	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
235	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.8	20,20 2020.07.17	21,00 2020.07.17	397,310	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-8
236	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ф.25	16,05 2020.07.17	21,54 2020.07.17	6396,180	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-25
237	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1022	11,45 2020.08.04	12,00 2020.08.04	35,746	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
238	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ф.1022	12,43 2020.08.04	14,15 2020.08.04	1341,747	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
239	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	ВЛ--6кВ Ф.617 отпайка "Лес"	17,30 2020.08.04	18,40 2020.08.04	148,590	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-617
240	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ф.14 РП-9	17,25 2020.08.25	18,40 2020.08.25	918,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14
241	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-3 РУ-10 кВ яч.9	16,25 2020.08.13	16,53 2020.08.13	319,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-3 яч. №9
242	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-1 РУ-6 кВ яч. №9 Ф-2	13,25 2020.08.20	16,00 2020.08.20	1052,640	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-1 яч. №9
243	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-20 Ф.43 II С.Ш.	15,55 2020.08.06	16,50 2020.08.06	48,760	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-20 РУ-10 кВ II сш
244	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-20 Ф.43 II С.Ш.	15,55 2020.08.06	16,13 2020.08.06	33,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-20 РУ-10 кВ II сш
245	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 яч.10	09,35 2020.08.26	10,40 2020.08.26	1836,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-11 яч. №10
246	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ф.1020	08,25 2020.08.07	10,30 2020.08.07	137,613	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1020
247	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-1 РУ-6кВ яч.№6 Ф.3 ВЛ-6кВ	12,35 2020.08.07	13,45 2020.08.07	347,876	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-1 яч. №6

248	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 яч.-9 ф-8	07,18 2020.08.01	09,05 2020.08.01	461,910	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-8
249	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 яч.-9 ф-8	18,10 2020.08.01	21,30 2020.08.01	3480,516	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-8
250	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 яч.15 ВЛ- 10кВ Ф.14	17,30 2020.08.27	18,50 2020.08.27	977,550	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14
251	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	РП "Элеватор" ф.1, ф.6, ф.17	03,50 2020.08.02	04,35 2020.08.02	150,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередные осмотры ВЛ-10 кВ Ф-1, 6, 17
252	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ф.8 РП-9	16,25 2020.08.17	16,45 2020.08.17	56,067	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-8
253	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	ф.1018	20,55 2020.08.10	21,46 2020.08.10	2075,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1018
254	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.649 РП-4	16,15 2020.09.15	17,30 2020.09.15	250,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 649
255	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	ф.607,608,609,610, 611	17,35 2020.09.15	18,06 2020.09.15	1347,840	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
256	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	РП-7 ф.672	14,30 2020.09.16	15,30 2020.09.16	641,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 672
257	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.636 РП-3	01,30 2020.09.08	03,32 2020.09.08	507,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 636
258	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1018	23,55 2020.09.13	08,45 2020.09.14	46,799	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1018
259	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.615 ПС"Орашение-2"	12,54 2020.09.08	13,45 2020.09.08	77,095	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615
260	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	ВЛ-10кВ ф.1021	14,50 2020.09.04	15,13 2020.09.04	289,940	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021

261	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.26 ПС "Дзержинская" РП-5 РУ-6 кВ яч.16	10,30 2020.09.01	11,15 2020.09.01	667,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-26
262	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.0605 ЦРП-2	14,18 2020.09.01	14,38 2020.09.01	49,418	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-0605
263	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП яч.2	11,10 2020.09.05	12,30 2020.09.05	987,259	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-4-7
264	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.22	05,36 2020.09.17	05,57 2020.09.17	65,450	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-22
265	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.19	11,05 2020.09.18	11,43 2020.09.18	147,987	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-19
266	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	Ф.1017 РП-Элеватор яч.№8 ВМГ-10 ВЛ-10кВ	08,15 2020.09.20	08,33 2020.09.20	42,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередные осмотры ВЛ-10 кВ Ф-17
267	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1004	16,40 2020.09.20	17,00 2020.09.20	106,630	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередные осмотры ВЛ-10 кВ Ф-1004
268	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1010	08,03 2020.09.22	09,32 2020.09.22	2489,606	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередные осмотры ВЛ-10 кВ Ф-1010
269	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.34	10,10 2020.09.26	10,50 2020.09.26	67,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-34
270	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1032	17,46 2020.09.28	21,53 2020.09.28	1155,413	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередные осмотры ВЛ-10 кВ Ф-1032
271	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 яч.14	12,20 2020.09.29	12,45 2020.09.29	53,340	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП-11 яч. №14

272	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	Ф.606 ПС-Россия	21,40 2020.09.30	21,55 2020.09.30	151,500	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
273	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.25	11,10 2020.10.31	11,50 2020.10.31	736,330	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередные осмотры ВЛ-6 кВ Ф-25
274	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.11	01,35 2020.10.15	05,30 2020.10.15	8196,720	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 11
275	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.117	14,10 2020.10.24	15,00 2020.10.24	124,500	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 117
276	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	Ф.603 ПС"Отрогово"	10,40 2020.10.02	11,30 2020.10.02	30,793	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 603
277	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004	17,02 2020.10.16	17,22 2020.10.16	95,969	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
278	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.630	09,30 2020.10.05	12,42 2020.10.05	3536,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 630
279	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ф.1009	14,58 2020.10.05	15,50 2020.10.05	384,296	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
280	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ф.1009	14,58 2020.10.05	16,41 2020.10.05	458,827	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
281	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.647 РП-1	13,12 2020.10.06	13,32 2020.10.06	246,840	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 647
282	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1008	13,34 2020.10.18	14,50 2020.10.18	76,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1008
283	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1002	02,41 2020.10.07	04,30 2020.10.07	515,005	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1002
284	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1002	02,41 2020.10.07	05,03 2020.10.07	451,058	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1002

285	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.23	11,50 2020.10.27	12,50 2020.10.27	651,100	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 23
286	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.18	09,40 2020.10.07	10,00 2020.10.07	249,480	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 18
287	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.12	09,55 2020.10.07	10,10 2020.10.07	53,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 12
288	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.704 ПС-Урицкая	17,00 2020.10.07	17,15 2020.10.07	46,730	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 704
289	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.22	10,45 2020.10.28	11,15 2020.10.28	65,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 22
290	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.670	16,00 2020.10.20	18,16 2020.10.20	365,470	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 670
291	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12 РП-9	09,35 2020.10.29	12,30 2020.10.29	2032,320	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12
292	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12	02,55 2020.10.22	04,20 2020.10.22	988,320	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12
293	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12 РП-9	05,12 2020.10.22	09,15 2020.10.22	2818,800	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12
294	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-9 Ф.693	10,17 2020.10.30	11,05 2020.10.30	120,000	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 693
295	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.15	15,25 2020.11.10	17,30 2020.11.10	1020,448	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 15
296	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф.1003	11,54 2020.11.27	18,50 2020.11.27	450,450	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1003
297	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ВЛ-10кВ Ф.1022 ПС"Жасминная"	03,53 2020.11.11	05,10 2020.11.11	384,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1022
298	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ВЛ-10кВ РП-ТПФ яч. Ф.1008, яч. Ф.1010	03,53 2020.11.11	07,18 2020.11.11	171,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1008

299	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.№№ 602,603,606,608,6 11,630,647 ПС "Маркс"	11,04 2020.11.11	11,32 2020.11.11	441,800	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
300	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004	09,08 2020.11.23	14,33 2020.11.23	8032,440	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004
301	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ВЛ-6кВ Ф.608	12,15 2020.11.19	12,42 2020.11.19	504,000	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
302	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ВЛ-6кВ Ф.608 КРУН-2	12,15 2020.11.19	13,20 2020.11.19	340,200	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
303	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ВЛ-6кВ Ф.608	12,15 2020.11.19	13,20 2020.11.19	340,200	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
304	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф.1010	06,55 2020.11.24	07,45 2020.11.24	334,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1010
305	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	ВЛ-10 кВ Ф-1021	09,32 2020.11.24	15,56 2020.11.24	2291,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1021
306	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП 3-10 РУ-10 кВ яч. №3	03,24 2020.11.06	04,41 2020.11.06	325,120	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-10 РУ- 10 кВ яч.№3
307	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.8 РП-9	22,40 2020.11.24	00,05 2020.11.25	591,146	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.9 Взрыв, возгорание, пожар	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-8
308	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1030	09,22 2020.11.20	15,26 2020.11.20	1226,140	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1030
309	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	КВЛ-6кВ Ф.606 ПС"Россия"	07,55 2020.11.25	08,50 2020.11.25	89,976	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 606
310	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	ТП-4.02	12,14 2020.11.20	18,05 2020.11.20	1310,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-4.02
311	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1001	13,29 2020.11.20	19,02 2020.11.20	793,650	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1001
312	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ВЛ-6кВ ПС "Пугачёвская- 110/35/6кВ" Ф.608	14,40 2020.11.07	15,20 2020.11.07	693,450	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608

313	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1010 ПС- Городская	10,10 2020.11.08	12,00 2020.11.08	846,558	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1010
314	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.622 РП-2	16,45 2020.11.16	18,07 2020.11.16	585,319	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 622
315	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.7	17,30 2020.11.25	20,20 2020.11.25	877,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 7
316	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.723	20,13 2020.11.25	22,27 2020.11.25	173,940	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 723
317	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-18	11,25 2020.11.30	11,58 2020.11.30	145,200	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
318	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1004	01,55 2020.11.09	02,47 2020.11.09	372,360	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004
319	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП "Промышленный" РУ-10 кВ яч.№8	14,04 2020.11.26	14,55 2020.11.26	93,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП Промышленный РУ-10 кВ яч. №8
320	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1014	01,37 2020.11.22	02,58 2020.11.22	367,794	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014
321	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1010	14,20 2020.11.30	19,37 2020.11.30	3759,360	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1010
322	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.33	12,30 2020.12.05	13,57 2020.12.05	655,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 33
323	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1006	11,15 2020.12.01	16,48 2020.12.01	6149,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
324	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	КВЛ-10 кВ Ф-1011	11,25 2020.12.01	16,50 2020.12.01	693,760	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1011
325	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ПС "Центральная" 1,2 цепь 110кВ, ПС "Сазанлей, ПС Восточная"	17,20 2020.12.01	19,40 2020.12.01	11361,080	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
326	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	Ф.1002	02,20 2020.12.04	02,45 2020.12.04	294,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002

327	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11, РУ-10кВ, яч.17	06,37 2020.12.09	07,25 2020.12.09	25,056	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП/ТП-11 РУ-10 кВ яч. №17
328	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.21	11,20 2020.12.09	12,07 2020.12.09	135,720	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 21
329	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.21	11,20 2020.12.09	15,08 2020.12.09	767,600	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 21
330	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004	09,50 2020.12.12	16,12 2020.12.12	3478,020	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
331	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004	15,15 2020.12.28	15,33 2020.12.28	87,244	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
332	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1013	09,35 2020.12.28	16,28 2020.12.28	1499,840	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1013
333	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1024	09,26 2020.12.28	16,34 2020.12.28	1953,620	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1024
334	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1026	09,26 2020.12.28	16,48 2020.12.28	670,670	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1026
335	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1012	09,35 2020.12.28	16,54 2020.12.28	18753,840	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1012
336	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.692 РП-9	20,22 2020.12.13	21,25 2020.12.13	1047,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-692
337	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1001	08,42 2020.12.15	15,23 2020.12.15	12331,280	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001
338	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1006	08,48 2020.12.15	15,12 2020.12.15	1382,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
339	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004	08,50 2020.12.15	15,30 2020.12.15	5756,210	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
340	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1021	05,15 2020.12.16	08,20 2020.12.16	2879,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1021
341	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1036	08,55 2020.12.15	15,36 2020.12.15	20360,640	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1036
342	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ф.1031	15,20 2020.12.18	15,50 2020.12.18	210,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1031

343	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП- Промышленный РУ-10 кВ яч.№5 Ф.1031	06,40 2020.12.20	07,33 2020.12.20	369,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1031
344	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	ПС "Гороп" Ф.1017	06,30 2020.12.20	10,08 2020.12.20	2578,480	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
345	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.25 ПС- Дзержинская	20,30 2020.12.19	21,10 2020.12.19	516,570	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 25
346	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-10кВ Ф.8 РП-9	02,40 2020.12.27	03,00 2020.12.27	86,130	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 8
347	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	ВЛ-10кВ ВМГ-10 яч.8 Ф.1017	03,04 2020.12.27	03,43 2020.12.27	260,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1017
348	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	ВЛ-10кВ СР-10кВ яч.4 ВМГ-10 Ф.1006	03,04 2020.12.27	03,43 2020.12.27	65,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
349	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.21	14,45 2020.12.26	14,55 2020.12.26	227,800	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание иностраных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1021
350	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	КВЛ-10 кВ Ф-1007	09,15 2020.12.27	15,56 2020.12.27	5798,240	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007
351	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	КВЛ-10 кВ Ф-1011	09,15 2020.12.27	16,23 2020.12.27	941,160	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1011
352	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельских МЭС	ВЛ-10кВ Ф.1025 ПС"Сорго"	19,23 2020.12.26	20,07 2020.12.26	135,736	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1025
			-	-	508303,34367			