

## АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в I квартале 2022 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1026	08,12 2022.01.20	09,57 2022.01.20	164,448	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1026
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.26	21,25 2022.01.18	23,54 2022.01.18	4,166	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-26
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.747	01,50 2022.01.19	02,50 2022.01.19	250,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-747
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1001	16,40 2022.01.15	19,28 2022.01.15	1237,824	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1001	07,10 2022.01.15	15,04 2022.01.15	10930,440	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1029	06,40 2022.01.15	07,15 2022.01.15	60,314	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1029
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	реклоузер Ф.11	19,30 2022.01.14	22,45 2022.01.14	3575,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-11
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.658 РП-5	19,25 2022.01.14	13,14 2022.01.15	48454,006	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-658
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.615 ПС "Орашение"	14,15 2022.01.13	15,30 2022.01.13	1335,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-615
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.11 Отпайка турбазы	11,55 2022.01.13	14,20 2022.01.13	1815,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-11
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.658 РП-5 ВЛ-6кВ	13,40 2022.01.13	08,20 2022.01.14	43055,074	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-658
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ф.658 РП-5 ВЛ-6кВ	13,40 2022.01.13	14,40 2022.01.13	20,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-658

13	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.1018 ПС "ГПП Сельмаш - 110/10/10"	07,50 2022.01.13	08,50 2022.01.13	334,800	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1018
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1042	07,30 2022.01.12	10,10 2022.01.12	3524,400	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1042
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.1018	15,08 2022.01.08	16,50 2022.01.08	3435,700	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1018
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсские МЭС	Ф.1002	22,30 2022.01.06	03,36 2022.01.07	93,228	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.1021	00,40 2022.01.07	02,30 2022.01.07	7095,276	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1021
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсские МЭС	Ф.1002	22,30 2022.01.06	02,40 2022.01.07	807,771	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.42	20,06 2022.01.04	21,00 2022.01.04	850,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 42
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. ОМЭС	ф.1003	07,52 2022.01.02	07,56 2022.01.02	75,978	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1003
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. ОМЭС	Ф.1002	07,37 2022.01.02	10,49 2022.01.02	3038,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	РП-2 Ф.1007	21,54 2022.02.28	05,43 2022.03.01	661,416	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1007
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	РП-2 Ф.1007	21,54 2022.02.28	02,37 2022.03.01	2633,760	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1007
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	Ф.609	06,45 2022.02.27	13,10 2022.02.27	690,792	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 609

25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	Ф.604 ПС- Отрогово	05,00 2022.02.27	05,30 2022.02.27	55,250	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.8 РП-9	14,55 2022.02.27	15,07 2022.02.27	24,220	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 8
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.625 РП-2	05,20 2022.02.26	07,30 2022.02.26	325,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 625
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ-10 кВ яч. №10	13,05 2022.02.24	14,00 2022.02.24	317,952	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-6 РУ-10 кВ
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.43 ПС- Химическая	12,12 2022.02.24	14,10 2022.02.24	344,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 43
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.43 ПС- Химическая	12,12 2022.02.24	13,23 2022.02.24	247,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 43
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.43 ПС- Химическая	12,12 2022.02.24	12,39 2022.02.24	252,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 43
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.26 ПС "Дзержинская"	09,53 2022.02.24	12,05 2022.02.24	255,640	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 26
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004	06,20 2022.02.23	07,35 2022.02.23	231,288	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.25 ПС- Дзержинская	11,17 2022.02.21	11,50 2022.02.21	525,228	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 25
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф1014 ПС"Молот-35/10"	23,06 2022.02.18	02,07 2022.02.19	2370,126	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014

36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ВЛ-10кВ Ф."2-я часть" РП-1	23,06 2022.02.18	01,21 2022.02.19	2117,655	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 2-я часть
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1001 РП-1	21,00 2022.02.13	21,45 2022.02.13	40,669	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1001
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-1 яч№6 Ф.3	19,42 2022.02.11	22,25 2022.02.11	1520,208	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 3
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф-1023	01,30 2022.02.10	03,04 2022.02.10	813,888	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1023
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004	02,00 2022.02.10	02,40 2022.02.10	76,239	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф-1003	00,50 2022.02.10	00,54 2022.02.10	75,978	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1003
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф-1004	00,05 2022.02.10	00,10 2022.02.10	35,040	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф-1023	21,55 2022.02.09	22,23 2022.02.09	243,648	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1023
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ ф.1021	08,51 2022.02.10	10,21 2022.02.10	1118,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10кВ Ф.1002	08,51 2022.02.10	09,22 2022.02.10	106,080	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002

46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-602	13,50 2022.02.09	15,38 2022.02.09	426,600	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 602
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1013	08,42 2022.02.06	09,05 2022.02.06	209,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1013
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	Ф.1008 РП-4	14,45 2022.02.05	16,46 2022.02.05	545,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1008
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-8-3 яч.15 КЛ- 10кВ	13,45 2022.02.07	14,00 2022.02.07	25,625	3.4.8.1 Производство несанкционирова нных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-8-3 РУ- 10 кВ
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-22	20,45 2022.02.03	00,58 2022.02.04	4709,520	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 22
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-47	20,10 2022.02.03	22,35 2022.02.03	1241,448	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 47
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.12 РП-20	07,05 2022.02.05	08,50 2022.02.05	2724,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф- 12
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-15	10,12 2022.02.03	15,12 2022.02.03	310,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 15
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-15	10,12 2022.02.03	11,35 2022.02.03	1166,100	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 15
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 ВЛ-10кВ Ф.15 яч.14	12,00 2022.02.01	18,45 2022.02.01	8268,750	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 15
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1031 ПС- Елшанка 1 яч.5	08,30 2022.02.02	09,50 2022.02.02	1037,400	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1031

57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	1-я С.Ш. ПС"Сазанлей" Ф.1,Ф.4 ПС"Сазанлей"	10,40 2022.02.01	11,53 2022.02.01	2019,100	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	РП-10 Ф.107	08,50 2022.02.01	10,00 2022.02.01	46,800	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 107
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	РП-10 Ф.104	08,50 2022.02.01	09,07 2022.02.01	5,600	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 104
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-10кВ Ф.6 ПС"Сазанлей" РВНО№1	08,48 2022.02.01	09,40 2022.02.01	1348,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 6
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1018	01,10 2022.02.01	03,10 2022.02.01	82,222	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1018
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14	02,10 2022.02.01	05,20 2022.02.01	957,182	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 14
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.14	06,52 2022.03.31	08,56 2022.03.31	1852,650	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 14
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1011,1004	21,15 2022.03.30	21,27 2022.03.30	28,596	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ф.1003	14,44 2022.03.30	17,20 2022.03.30	741,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1003
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф.1005 ПС "Хвалынская- 35/10кВ"	07,50 2022.03.29	13,30 2022.03.29	13249,905	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.22	06,08 2022.03.24	06,50 2022.03.24	172,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 22
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ф. Северный РП-1	19,34 2022.03.21	20,20 2022.03.21	166,651	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- Северный

69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1002	19,34 2022.03.21	19,45 2022.03.21	53,260	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-22	17,45 2022.03.21	20,18 2022.03.21	2493,900	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 22
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.25	18,20 2022.03.19	11,20 2022.03.20	459,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 25
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.25	18,20 2022.03.19	21,35 2022.03.19	3571,425	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 25
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.7 РП-20	00,05 2022.03.19	01,40 2022.03.19	2221,480	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 7
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1033	12,05 2022.03.18	18,03 2022.03.18	24071,040	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1033
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1002	10,50 2022.03.17	11,01 2022.03.17	15,856	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1002
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.606 ПС-Россия	22,30 2022.03.10	22,44 2022.03.10	52,440	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.608	15,25 2022.03.10	19,22 2022.03.10	11739,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1033	14,02 2022.03.10	15,33 2022.03.10	1992,720	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1033
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	Ф.609 ПС- Отрогово	23,35 2022.03.10	09,13 2022.03.11	1059,300	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1009	22,47 2022.03.09	23,43 2022.03.09	774,606	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1009

81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.613 РП-1	19,20 2022.03.08	20,12 2022.03.08	225,330	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-613
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф. 2 ПС "Ровное"	10,55 2022.03.05	21,40 2022.03.05	732,828	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1033	09,20 2022.03.07	11,21 2022.03.07	3476,420	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1033
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.1001 ПС "Арматурная-1" ВЛ-10кВ	12,53 2022.03.06	13,48 2022.03.06	163,760	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф. 1001 ПС "Арматурный-1"	18,30 2022.03.05	22,40 2022.03.05	775,620	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф. 2 ПС "Ровное"	10,55 2022.03.05	11,55 2022.03.05	193,710	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1027 ПС "Городская"	21,40 2022.03.05	01,00 2022.03.06	1698,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1027
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф. 1030	15,40 2022.03.05	16,51 2022.03.05	736,320	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1030
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС	Ф.1002	15,00 2022.03.05	17,00 2022.03.05	700,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф. 606	14,50 2022.03.05	16,25 2022.03.05	334,960	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	ф. 602	11,45 2022.03.05	12,47 2022.03.05	176,130	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-602
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф. 603	11,45 2022.03.05	12,16 2022.03.05	15,080	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-603
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС	Ф.1002	06,05 2022.03.05	10,30 2022.03.05	1547,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002

94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.604 ПС- Отрогово	09,20 2022.03.05	09,50 2022.03.05	132,500	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.25 ПС- Красноармейская	07,33 2022.03.05	09,45 2022.03.05	6485,600	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1025
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.615 ПС- Орошение 2	23,17 2022.03.04	00,05 2022.03.05	880,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.627 ПС- Орошение 1	23,17 2022.03.04	00,27 2022.03.05	1409,054	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.621 ПС- Орошение -1	23,17 2022.03.04	00,27 2022.03.05	1083,888	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.606 ПС-Россия	21,49 2022.03.04	22,30 2022.03.04	159,120	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.8 РП-9	21,55 2022.03.04	22,15 2022.03.04	39,930	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 8
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1027 ПС- Городская	17,25 2022.03.04	22,09 2022.03.04	1499,410	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1027
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ПС-Причалы ф. 11	19,25 2022.03.04	21,05 2022.03.04	1486,300	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 11
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ПС Химическая	15,55 2022.03.04	19,27 2022.03.04	55985,800	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1032 ПС- Городская	03,45 2022.03.05	09,49 2022.03.05	3805,890	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1032
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1032 ПС- Городская	03,45 2022.03.05	05,49 2022.03.05	2597,850	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1032
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1027 ПС- Городская	03,45 2022.03.05	06,30 2022.03.05	591,250	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1027

107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф.1017 РП-1	18,57 2022.03.04	16,05 2022.03.05	422,600	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
108	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф.1017 РП-1	18,57 2022.03.04	04,16 2022.03.05	1303,868	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
109	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.615А РП-1	23,08 2022.03.04	03,05 2022.03.05	4977,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-615
110	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.7 РП-20	22,23 2022.03.04	00,55 2022.03.05	4371,840	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-747
111	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марксовские ГЭС	Ф.647 РП-1	11,00 2022.03.04	12,25 2022.03.04	1586,140	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-747
112	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ПС Новая	15,55 2022.03.04	19,27 2022.03.04	39959,600	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
113	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ПС Энгельсская	15,55 2022.03.04	19,27 2022.03.04	44266,200	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
114	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф.1017 РП-1	18,57 2022.03.04	21,05 2022.03.04	1022,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
115	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.1009 ПС-Красноармейская	14,50 2022.03.04	19,41 2022.03.04	104,760	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
116	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.802 РП-17	15,35 2022.03.04	16,50 2022.03.04	275,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-802
117	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	Ф.606 ПС-Россия	15,50 2022.03.04	16,55 2022.03.04	236,520	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
118	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	Ф.606 ПС-Россия	15,50 2022.03.04	16,15 2022.03.04	35,700	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
119	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.633 РП-3	08,00 2022.03.01	09,30 2022.03.01	375,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-633
			-	-	420948,80503			