

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в III квартале 2022 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-15 ПС"Лесозаводская"	20,20 2022.07.29	22,45 2022.07.29	1098,680	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кв Ф-15
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП-ПТФ яч. №10 ВЛ-10 кв Ф-1010	11,21 2022.07.29	12,01 2022.07.29	107,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП-ПТФ яч. №10 и ВЛ-10 кв Ф-1010
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд.Энгельских МЭС	Ф-1032	13,36 2022.07.29	14,20 2022.07.29	114,698	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд.Энгельских МЭС	Ф-1006	13,36 2022.07.29	15,40 2022.07.29	1440,844	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1006	20,45 2022.07.28	21,05 2022.07.28	37,023	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1032	20,45 2022.07.28	21,05 2022.07.28	23,555	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-18	19,15 2022.07.28	20,20 2022.07.28	410,940	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кв Ф-18
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1005	08,47 2022.07.28	11,15 2022.07.28	1630,200	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кв Ф-1005
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1017	08,47 2022.07.28	09,05 2022.07.28	49,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кв Ф-1017
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1004	07,25 2022.07.27	09,35 2022.07.27	1088,993	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кв Ф-1004
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-6 ПС-Красный Кут	18,05 2022.07.26	22,10 2022.07.26	5612,448	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1032 ПС "Луч"	18,05 2022.07.26	20,52 2022.07.26	1658,381	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1020 ПС-Хопер 1	14,55 2022.07.26	16,14 2022.07.26	82,764	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1020 ПС-Хопер 1	14,55 2022.07.26	15,36 2022.07.26	448,800	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-15	01,10 2022.07.26	03,00 2022.07.26	830,820	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 15
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП 3-10 РУ-10 кВ яч. №3	11,50 2022.07.26	12,10 2022.07.26	20,457	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП-3-10
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-608	23,50 2022.07.25	00,22 2022.07.26	1630,280	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1025	14,30 2022.07.25	16,30 2022.07.25	614,800	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1025
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1021	14,15 2022.07.25	14,49 2022.07.25	161,333	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1006	14,10 2022.07.25	14,44 2022.07.25	108,693	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1032	14,10 2022.07.25	14,44 2022.07.25	69,152	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-18	13,35 2022.07.25	15,35 2022.07.25	2736,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 18
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1001, 1005, 1006	20,13 2022.07.24	20,34 2022.07.24	50,514	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1018, Ф-1059 ГПП-Сельмаш	20,15 2022.07.24	20,20 2022.07.24	161,760	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1027	17,45 2022.07.24	20,15 2022.07.24	10060,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1027
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1019	17,45 2022.07.24	19,45 2022.07.24	2616,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1019
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	отпайка Ф-619 Б РП-3	21,15 2022.07.24	01,30 2022.07.25	1343,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 619 Б
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф-1006 реклоузер	07,00 2022.07.24	07,35 2022.07.24	107,248	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1006	12,55 2022.07.24	19,35 2022.07.24	15287,640	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение	Ф-606	18,10 2022.07.24	18,45 2022.07.24	3,944	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 606
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение	Ф-606	18,10 2022.07.24	18,20 2022.07.24	14,365	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 606
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отделение	Ф-1015 ПС-Сорго	20,55 2022.07.23	23,10 2022.07.23	843,750	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1015
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отделение	Ф-1032 ПС-Луч	18,55 2022.07.23	22,50 2022.07.23	3290,370	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Центр	17,56 2022.07.22	19,20 2022.07.22	1190,896	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Центр
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-10	14,10 2022.07.21	17,40 2022.07.21	2138,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 10
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-10	14,10 2022.07.21	16,00 2022.07.21	1048,590	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 10

38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-10 РП-20	04,30 2022.07.21	06,15 2022.07.21	2180,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 10
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11А яч.8	14,30 2022.07.21	15,43 2022.07.21	484,950	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП-11А
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ПС Дубки 110/35/10/6 кВ, Ф- 1006,Ф-1007, Ф.2	15,51 2022.07.20	16,09 2022.07.20	108,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС	Ф-1002	16,45 2022.07.19	18,15 2022.07.19	954,000	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1002
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-"2-я часть" РП-1	12,02 2022.07.18	15,53 2022.07.18	4275,233	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-2-я часть
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605 ЦРП-2	08,19 2022.07.18	08,30 2022.07.18	14,385	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	ВЛ-6 кВ Ф-608 КРУН-2	20,25 2022.07.14	11,10 2022.07.15	2787,750	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф.608 КРУН-2
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1006 ПС Городская 110/10кВ	20,33 2022.07.14	20,40 2022.07.14	670,320	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1029	20,20 2022.07.13	07,30 2022.07.14	15454,812	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1029
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1001	20,20 2022.07.13	22,34 2022.07.13	437,080	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Балаковские МЭС	Ф-1002	19,05 2022.07.12	20,05 2022.07.12	350,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 яч.9	06,44 2022.07.12	07,19 2022.07.12	247,254	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр яч. №9 в РП-6

50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1033, Ф-1004 ПС- Городская	21,03 2022.07.11	22,30 2022.07.11	52,925	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004 и Ф-1033
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1003 ПС- Городская	17,28 2022.07.11	17,50 2022.07.11	61,790	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1003
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1033, Ф-1004 ПС- Городская	21,03 2022.07.11	21,20 2022.07.11	90,888	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1004 и Ф-1033
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-5 яч №9 в сторону ТП-61	19,25 2022.07.10	20,30 2022.07.10	309,636	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр яч. №9 в РП-5
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-31 РП-5 ячейка №11	19,25 2022.07.10	19,33 2022.07.10	8,050	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 31
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-12 РП-20	16,30 2022.07.10	17,14 2022.07.10	87,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 12
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-12 РП-20	16,30 2022.07.10	18,30 2022.07.10	500,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 12
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-601	11,20 2022.07.09	12,20 2022.07.09	198,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-1009	11,20 2022.07.09	12,10 2022.07.09	164,340	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-1006	11,20 2022.07.09	12,10 2022.07.09	295,480	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1031	01,27 2022.07.09	07,23 2022.07.09	2075,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1031
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1031	01,27 2022.07.09	02,27 2022.07.09	780,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1031

62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1047	01,27 2022.07.09	04,50 2022.07.09	2095,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1047
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1025	08,37 2022.07.08	11,10 2022.07.08	4267,170	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1025
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф-1028 РП-1	16,15 2022.07.07	20,11 2022.07.07	1827,450	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1028
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1009	17,42 2022.07.06	18,29 2022.07.06	506,758	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1009
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1004	16,42 2022.07.02	22,00 2022.07.02	1533,555	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф-1002	11,46 2022.07.02	20,10 2022.07.02	1627,164	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-802 РП-17	12,10 2022.07.02	12,15 2022.07.02	0,879	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 802
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-620	12,10 2022.07.02	14,33 2022.07.02	985,915	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1026	08,33 2022.07.02	09,26 2022.07.02	94,054	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1026
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	Ф-606	16,42 2022.07.02	17,45 2022.07.02	88,725	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1011, Ф-1004	02,14 2022.07.02	02,51 2022.07.02	262,801	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1004 и Ф-1011
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1014	02,30 2022.07.01	04,19 2022.07.01	2402,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1014
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф. 1002	14,35 2022.07.01	18,20 2022.07.01	726,413	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002

75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	ТП-014	19,35 2022.08.30	21,05 2022.08.30	659,625	3.4.13.3 Дефекты изготовления	4.9 Взрыв, загорание, пожар	Выполнить внеочередной осмотр ТП-014
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012	23,25 2022.08.28	00,16 2022.08.29	74,129	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1	17,56 2022.08.28	19,44 2022.08.28	2151,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-1
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-8 ячейка №15 в сторону ТП-8-3	19,40 2022.08.27	20,00 2022.08.27	22,282	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр яч. №15 в РП-ТП-8
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	Ф-1022	13,50 2022.08.27	15,30 2022.08.27	133,600	3.4.12.4 Природные пожары	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	Ф-1022	13,50 2022.08.27	14,15 2022.08.27	63,000	3.4.12.4 Природные пожары	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012 РП-2	17,10 2022.08.20	19,25 2022.08.20	520,931	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1021	07,15 2022.08.19	14,14 2022.08.19	659,610	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1021
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1006	05,45 2022.08.19	08,57 2022.08.19	771,072	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1006
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1006	05,45 2022.08.19	06,33 2022.08.19	344,448	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1006
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-125 РП-12	10,40 2022.08.17	11,45 2022.08.17	513,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-125
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-24	18,35 2022.08.15	20,30 2022.08.15	5376,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-24
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1002 (Ф-1021) ПС-Хладобойня	09,42 2022.08.13	11,19 2022.08.13	1480,680	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002 (Ф-1021)

88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-20	21,40 2022.08.12	23,40 2022.08.12	580,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 20
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РУ-6 кВ яч. №15	12,11 2022.08.12	13,41 2022.08.12	574,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 20
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 реклоузер	19,40 2022.08.11	00,40 2022.08.12	1350,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 реклоузер	19,40 2022.08.11	23,41 2022.08.11	1407,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	РП-3 яч.4 Ф-1022	01,30 2022.08.11	02,35 2022.08.11	46,073	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр яч. №4 РП- 3
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1013 ПС- Аткарская	23,10 2022.08.10	01,10 2022.08.11	4884,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1015 ПС- Аткарская	23,10 2022.08.10	00,35 2022.08.11	568,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1004 ПС- Аткарская	23,30 2022.08.10	00,48 2022.08.11	652,392	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	ТП №7.09.01 РУ- 0,4 кВ	16,37 2022.08.10	20,23 2022.08.10	2035,800	3.4.8 Воздействие посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ в ТП-7.09.01
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004	18,35 2022.08.09	20,58 2022.08.09	787,732	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004	18,35 2022.08.09	19,15 2022.08.09	432,552	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7	15,55 2022.08.05	17,54 2022.08.05	1886,940	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 7
100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1032	17,31 2022.08.03	21,27 2022.08.03	3397,092	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1032
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 реклоузер	12,01 2022.08.02	15,41 2022.08.02	1596,450	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25

102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ-10 кВ яч. №10	15,10 2022.08.01	16,55 2022.08.01	604,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр яч. №10 в РУ-10 кВ РП-6
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1025	09,15 2022.08.01	09,30 2022.08.01	42,825	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1025
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-11 Реклоузер отпайка на турбазы	17,50 2022.08.01	18,25 2022.08.01	126,440	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 11
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч.2 РП- Промышленный	08,55 2022.09.07	13,56 2022.09.07	2560,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр яч. №2 в РП- Промышленный1
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров	03,17 2022.09.24	04,31 2022.09.24	404,264	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф Остров
107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Северный	03,17 2022.09.24	05,08 2022.09.24	728,012	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф Северный
108	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1021 ПС- Красноармейская	15,52 2022.09.01	16,50 2022.09.01	3032,996	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 121
109	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-3 РП-1	18,10 2022.09.01	18,15 2022.09.01	5,608	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 3
110	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-3 РП-1	18,10 2022.09.01	21,09 2022.09.01	482,224	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 3
111	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	19,20 2022.09.01	17,00 2022.09.02	4767,400	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 658
112	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	19,20 2022.09.01	20,45 2022.09.01	447,300	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 658
113	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-618 РП-1	20,45 2022.09.01	21,55 2022.09.01	184,860	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 618
114	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-622	20,35 2022.09.13	21,45 2022.09.13	1681,290	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 622

115	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605	17,18 2022.09.13	03,10 2022.09.14	36911,263	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 0605
116	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6 ПС- Сазанлейская РВНО-1	22,45 2022.09.01	23,11 2022.09.01	169,820	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 6
117	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6 ПС- Сазанлейская РВНО-1	00,08 2022.09.02	01,17 2022.09.02	911,835	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 6
118	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605	17,18 2022.09.13	08,00 2022.09.14	26903,205	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 0605
119	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф-606 ПС-Россия	16,00 2022.09.26	16,08 2022.09.26	25,350	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
120	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф-604 ПС- Отрогово	16,00 2022.09.26	16,08 2022.09.26	34,450	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
121	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-672 РП-7	04,40 2022.09.08	05,55 2022.09.08	223,750	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 672
122	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1028	04,10 2022.09.19	04,50 2022.09.19	311,550	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1028
123	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1028	06,45 2022.09.19	08,50 2022.09.19	1019,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1028
124	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 яч.4 в сторону ТП-11-1	18,34 2022.09.24	19,51 2022.09.24	470,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр яч. №4 в РП/ТП-10
125	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-672 РП-7	09,15 2022.09.14	12,35 2022.09.14	2600,730	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 672
126	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-672 РП-7	09,15 2022.09.14	18,10 2022.09.14	6966,520	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 672
127	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1026	14,30 2022.09.21	15,00 2022.09.21	29,690	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1026

128	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-19	03,42 2022.09.15	11,55 2022.09.15	2955,912	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 19
129	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-17	12,05 2022.09.03	14,15 2022.09.03	2141,790	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 17
130	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25	17,00 2022.09.15	19,00 2022.09.15	824,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 25
131	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 ПС-Новая	12,30 2022.09.22	14,05 2022.09.22	510,340	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 25
132	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 ПС-Новая	12,30 2022.09.22	23,50 2022.09.22	906,400	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 25
133	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-670 РП-7	19,35 2022.09.11	21,15 2022.09.11	223,780	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 670
134	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016	17,14 2022.09.05	18,21 2022.09.05	286,857	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016
135	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010 РП-3	06,58 2022.09.17	07,09 2022.09.17	10,653	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1010
136	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-33	19,50 2022.09.05	20,30 2022.09.05	455,600	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 33
137	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф-1007	09,00 2022.09.17	11,50 2022.09.17	100,154	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1007
138	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 РП-9	14,40 2022.09.12	15,03 2022.09.12	40,622	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 8
139	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Центр РП-1	14,52 2022.09.06	16,27 2022.09.06	1519,691	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- Центр
140	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014	10,30 2022.09.13	11,33 2022.09.13	405,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
141	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-683	22,50 2022.09.23	23,35 2022.09.23	180,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 683

142	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-625 РП-2	11,22 2022.09.18	13,22 2022.09.18	1378,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 625
143	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-653 РП-5	07,55 2022.09.01	08,36 2022.09.01	238,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 653
144	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-653 РП-5	07,55 2022.09.01	11,00 2022.09.01	693,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 653
145	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Центр РП-1	03,53 2022.09.29	06,31 2022.09.29	2585,895	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф Центр
146	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 яч.20	09,42 2022.09.29	11,10 2022.09.29	1144,395	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр яч. №20 в РП/ТП-10
147	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-19	09,47 2022.09.29	14,25 2022.09.29	1553,828	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 19
148	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1032	09,10 2022.09.30	09,31 2022.09.30	19,751	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
149	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ЯКНО ВВ яч. №1 Ф- 2 ПС "Балаковская"	11,15 2022.09.30	12,02 2022.09.30	405,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр яч. №1 ЯКНО Ф-2
			-	-	250333,16912			