

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в IV квартале 2022 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КВЛ-6кВ Ф-655	10,00 2022.10.01	11,00 2022.10.01	61,750	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-655
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-15	06,20 2022.10.13	10,40 2022.10.13	3866,690	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ВЛ-6 кВ Ф-22	14,06 2022.10.31	16,00 2022.10.31	2121,540	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-22
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	ВЛ-10 кВ Ф-1032	20,10 2022.10.07	20,31 2022.10.07	19,751	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1023 от ПС-Дергачевская 110/35/10 кВ	10,58 2022.10.18	11,47 2022.10.18	1194,084	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1025 от ПС-Дергачевская 110/35/10 кВ	10,58 2022.10.18	11,47 2022.10.18	621,150	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	КЛ-10 кВ Ф-1008	10,02 2022.10.18	16,02 2022.10.18	5281,200	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1008
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-6 кВ Ф-669 от РП-6	16,20 2022.10.20	17,30 2022.10.20	510,120	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-669 от РП-6
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 РУ-10 кВ яч.17	10,23 2022.10.23	12,00 2022.10.23	840,780	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-10

10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-100 кВ Ф-14 от РП-9	09,22 2022.10.03	10,30 2022.10.03	488,725	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 14 от РП-9
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-8 от РП- 9	09,55 2022.10.21	10,18 2022.10.21	77,140	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 8 от РП-9
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КЛ-10 кВ от РП-11 яч. №16	10,25 2022.10.25	11,15 2022.10.25	172,848	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-11
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-6 кВ Ф-697 от РП-9	23,14 2022.10.23	00,25 2022.10.24	531,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 697 от РП-9
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-10 кВ Ф-24 РП- 20	18,05 2022.10.25	18,35 2022.10.25	615,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	КВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС-Молот 35/10 кВ	08,05 2022.10.28	10,32 2022.10.28	2208,626	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС- Молот 35/10 кВ
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	яч. № 3 ТП- Ленина	23,40 2022.10.26	23,58 2022.10.26	60,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП-Ленина
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	КЛ 10 кВ Ф-1007 от РП-2	17,05 2022.10.22	17,52 2022.10.22	485,160	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1007 от РП-2
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ВЛ-10 кВФ-1001	05,00 2022.10.27	06,35 2022.10.27	182,158	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1029 РП-Ремзавод	05,58 2022.10.27	11,05 2022.10.27	532,429	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1029 от РП- Ремзавод
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-6 кВ Ф-669 от ПС-Новая 110/6 кВ	10,35 2022.10.11	10,46 2022.10.11	3,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 669

22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-6 кв Ф-669 от ПС-Новая 110/6 кв	10,35 2022.10.11	11,07 2022.10.11	30,210	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кв Ф 669
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	ВЛ-10 кв Ф-1021	09,00 2022.10.04	09,58 2022.10.04	2676,036	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кв Ф 1021
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	КВЛ-6 кв Ф-0605	10,44 2022.10.04	11,27 2022.10.04	131,270	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кв Ф 0605
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	КВЛ-6 кв Ф-0605 ТП-18	10,44 2022.10.04	21,47 2022.10.04	15201,761	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Не требовалось
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КЛ-10 кв яч.16 РП/ТП-11	19,55 2022.10.11	20,56 2022.10.11	241,128	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кв яч.16 РП/ТП-11
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кв Ф-1021	08,07 2022.10.30	09,14 2022.10.30	803,040	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кв Ф 1021
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кв Ф-1002 ПС-Дергачевская 110/35/10 кв	11,36 2022.10.30	13,20 2022.10.30	1723,080	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кв Ф 1002
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отделение Озинские МЭС	ВЛ-10 кв Ф-1023 РП-1 СР-618	09,37 2022.10.12	10,55 2022.10.12	718,770	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кв Ф 1023
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-17 РУ-6 кв яч. №15	10,18 2022.10.12	11,05 2022.10.12	187,434	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-6 кв РП- 17 яч. №15
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-10 кв Ф-1006 ПС-Сазанлейская 110/10 кв	16,10 2022.10.30	17,30 2022.10.30	1276,800	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кв Ф 1006 с ПС- Сазанлейская 110/10 кв
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 яч.14 ВЛ-10 кв Ф-15	17,10 2022.10.30	18,30 2022.10.30	797,867	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кв Ф 15 от РП-9
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-10 кв Ф-31 от ПС-Химическая 110/10 кв	15,35 2022.10.12	19,17 2022.10.12	3607,500	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кв Ф-1004 ПС-Озинская 110/10 кв	18,50 2022.10.30	19,30 2022.10.30	1082,452	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кв Ф 1004 от ПС- Озинская 110/10 кв

35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС-Озинская 110/10 кВ	18,50 2022.10.30	20,30 2022.10.30	5,060	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004 от ПС- Озинская 110/10 кВ
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КВЛ-6 кВ Ф-1 от РП-1	17,40 2022.11.12	19,23 2022.11.12	1238,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 1 от РП-1
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	ВЛ-6 кВ Ф-602	10,45 2022.11.13	11,35 2022.11.13	126,160	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 602
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КЛ-6 кВ от РП-5 яч №9 в сторону ТП- 61	09,50 2022.11.22	10,45 2022.11.22	377,338	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от РП-5
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КЛ-6 кВ Ф-19	21,35 2022.11.16	21,59 2022.11.16	3,124	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 19
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КЛ-6 кВ от РП-11 яч. №16	22,50 2022.11.26	01,00 2022.11.27	1092,595	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от РП-11
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1010 (Ф-1005А)	11,38 2022.11.13	13,28 2022.11.13	3065,797	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010 (Ф-1005А)
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1010 (Ф-1005А)	11,38 2022.11.13	14,40 2022.11.13	1224,238	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010 (Ф-1005А)
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 РУ-6кВ Ф-13 ВЛ-6кВ	13,10 2022.11.13	13,50 2022.11.13	37,346	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 13 от РП-2
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	КВЛ-6 кВ Ф-21 от Вольская 220/110/35/6 кВ	13,20 2022.11.13	16,05 2022.11.13	2450,250	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 21 от Вольская 220/110/35/6 кВ
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1010 (Ф-1005А)	05,37 2022.11.02	06,22 2022.11.02	602,250	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010 (Ф-1005А)
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС-Южная 110/10 кВ	16,55 2022.11.13	17,55 2022.11.13	306,400	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	ВЛ-6 кВ Ф-606 от ПС-Россия 110/35/6 кВ	15,43 2022.11.03	15,51 2022.11.03	9,555	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	КЛ-10 кВ Ф-1047 РП- Промышленный	11,12 2022.11.27	11,45 2022.11.27	308,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1047
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	КЛ-10 кВ Ф-1047 РП- Промышленный	11,12 2022.11.27	15,30 2022.11.27	473,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1047
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-12 РП- 9	20,05 2022.11.03	20,30 2022.11.03	56,700	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 12 от РП-9
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-15	18,05 2022.11.02	18,48 2022.11.02	179,993	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 15
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004 от РП-2	06,20 2022.11.18	06,43 2022.11.18	74,007	3.4.13 Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	4.20 Сбой/дефект программного обеспечения	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004 от РП-2
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	ВЛ-6 кВ Ф-619 ПС- Пугачевская 110/35/6 кВ	07,25 2022.11.23	08,20 2022.11.23	287,040	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 619
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	КЛ-10 кВ Ф-29 от РП-20	00,54 2022.11.14	02,00 2022.11.14	22,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 29 от РП-20
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	КВЛ-6 кВ Ф-14 ПС- Вольская 35/6 кВ	22,10 2022.11.08	01,50 2022.11.09	1207,430	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 14 от ПС-Вольская 35/6 кВ
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КЛ-6 кВ Ф-2 ПС- Балаковская 220/110/35/6 кВ	15,15 2022.11.09	16,25 2022.11.09	859,950	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 2 от ПС- Балаковская 220/110/35/6 кВ
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	КЛ-6 кВ Ф-7 от ПС- Новая 110/6 кВ	09,33 2022.11.10	10,00 2022.11.10	216,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 7 от ПС-Новая 110/6 кВ
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	КЛ -10 кВ Ф-1004, 1007 от ПС- Городская 110/10 кВ	12,50 2022.11.10	13,50 2022.11.10	2381,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ -10 кВ Ф-1004, 1007 от ПС-Городская 110/10 кВ
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	КЛ-10 кВ Ф-1008 от ПС-Ртищевско- Тяговая 110/27,5/10 кВ	15,17 2022.11.10	15,42 2022.11.10	45,287	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1008 от ПС- Ртищевско-Тяговая 110/27,5/10 кВ

60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС Озинская 110/10 кВ	11,35 2022.11.30	14,50 2022.11.30	10237,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004 от ПС Озинская 110/10 кВ
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-7 РУ-10кВ яч №6	13,45 2022.11.25	14,25 2022.11.25	124,620	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-7
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КЛ-10 кВ Ф-8 от ПС Восточная 110/10 кВ	14,15 2022.12.08	14,30 2022.12.08	8,138	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 8 от ПС-Восточная 110/10 кВ
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	ВЛ-6 кВ Ф-604,Ф- 606,Ф-609 от ПС- Отрогово 35/6 кВ	09,20 2022.12.01	09,27 2022.12.01	8,820	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	КЛ-6 кВ Ф-605 от ПС-Отрогово 35/6 кВ	09,20 2022.12.01	09,27 2022.12.01	6,648	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-6 кВ Ф-44 от ПС Энгельская 110/6 кВ	20,02 2022.12.22	21,15 2022.12.22	1135,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 44 от ПС- Энгельская 110/6 кВ
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-10 кВ Ф-8 от РП- 20	14,50 2022.12.15	15,30 2022.12.15	85,090	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 8 от РП-20
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	КЛ-10 кВ Ф-1016 от ПС-Городская 110/10 кВ	16,15 2022.12.12	16,45 2022.12.12	36,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1016 от ПС- Городская 110/10 кВ
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	КЛ-10 кВ Ф-1010 от ПС-Городская 110/10 кВ	16,15 2022.12.12	17,15 2022.12.12	700,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1010 от ПС- Городская 110/10 кВ
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1010 от РП-5	12,45 2022.12.19	17,25 2022.12.19	2624,540	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010 от РП-5
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	РП-7 РУ-0,4 кВ	02,00 2022.12.10	11,05 2022.12.10	1498,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ в РП-7
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-10 кВ Ф-43 от РП-20 II С.Ш.	04,00 2022.12.10	04,30 2022.12.10	782,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 43 от РП-20 II С.Ш.

72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	КЛ-10 кВ от РП-Промышленный яч. №11	03,00 2022.12.16	09,53 2022.12.16	103,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-Промышленный яч. №11
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-10 кВ Ф-2 от РП-20	09,53 2022.12.10	10,11 2022.12.10	31,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-2 от РП-20
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КЛ-6 кВ Ф-118 от РП-11	17,05 2022.12.03	18,03 2022.12.03	650,870	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-118 от РП-11
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1005 от ПС-Хвалынская 35/6 кВ	08,07 2022.12.18	10,05 2022.12.18	1476,371	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС-Озинская 110/10 кВ	13,15 2022.12.14	13,45 2022.12.14	242,345	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС-Озинская 110/10 кВ
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	КВЛ-6 кВ Ф-25 от ПС-Вольская 220/110/35/6 кВ	22,20 2022.12.24	23,48 2022.12.24	1540,560	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-25 от ПС-Вольская 220/110/35/6 кВ
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	КВЛ-6 кВ Ф-25 от ПС-Вольская 220/110/35/6 кВ	05,15 2022.12.12	06,30 2022.12.12	1231,250	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-25 от ПС-Вольская 220/110/35/6 кВ
			-	-	87525,78990			