

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в II квартале 2024 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф-606	17,26 2024.04.29	17,42 2024.04.29	19,845	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	РП-3 яч.7	10,25 2024.04.29	14,05 2024.04.29	1477,542	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр РП-3 яч.7
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-13 ПС-Восток	12,43 2024.04.28	14,07 2024.04.28	837,340	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-13
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-615А РП-1	07,50 2024.04.28	09,00 2024.04.28	292,500	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-615А
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 яч.16	17,15 2024.04.27	21,25 2024.04.27	4039,646	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-11 яч.16
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 яч.16	17,15 2024.04.27	19,40 2024.04.27	1357,620	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-11 яч.16
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 яч.14	19,01 2024.04.27	19,05 2024.04.27	1,085	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-11 яч.14
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-10 яч.20	17,15 2024.04.27	18,50 2024.04.27	581,440	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-10 яч.20
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч. № 8 РП-Промышленный	12,12 2024.04.26	14,40 2024.04.26	469,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-Промышленный яч.8
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-34	15,58 2024.04.26	17,00 2024.04.26	77,456	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-34
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Ровенское отделение	Ф-1002	12,20 2024.04.26	15,05 2024.04.26	682,545	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.11 Электродуговое повреждение	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002

12	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1026 ПС- Озинская	02,05 2024.04.25	04,15 2024.04.25	174,794	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1026
14	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-7 Ф-2	05,20 2024.04.24	05,58 2024.04.24	61,110	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП/ТП-7 КЛ-10 кВ Ф-2
15	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельские МЭС Степновское	Ф-604	03,11 2024.04.23	04,20 2024.04.23	57,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 604
16	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	Ф-609 ПС- Отрогово	04,05 2024.04.23	11,04 2024.04.23	92,276	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 609
17	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-10 РП-20	04,45 2024.04.22	05,50 2024.04.22	416,448	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 10 РП-20
18	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1008	05,55 2024.04.21	13,05 2024.04.21	4148,562	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1008
19	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-9 ПС-Восточная	14,08 2024.04.20	15,16 2024.04.20	3678,150	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 9
20	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-608 ПС- Энгельсская	08,40 2024.04.19	08,55 2024.04.19	45,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
21	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1010 ПС- Городская	22,50 2024.04.18	23,45 2024.04.18	48,576	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1010
22	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	Ф-604, 609	11,05 2024.04.18	11,45 2024.04.18	17,165	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 604, 609
23	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) СЭП	РП- Промышленный РУ-10 кВ яч.12	14,00 2024.04.18	15,38 2024.04.18	407,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП- Промышленный яч.12
24	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010 + Ф-1005А	14,50 2024.04.17	17,03 2024.04.17	17169,036	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010 + 1005А
25	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС	Ф-1002	14,30 2024.04.17	15,48 2024.04.17	682,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002

26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-10 РП-20	16,45 2024.04.17	18,25 2024.04.17	1307,944	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-10 РП-20
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-4 ПС-Сазанлейская	15,38 2024.04.15	19,08 2024.04.15	8544,375	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-4 ПС-Сазанлейская	15,38 2024.04.15	17,06 2024.04.15	1804,984	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-4 ПС-Сазанлейская	15,38 2024.04.15	16,28 2024.04.15	964,489	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7	02,18 2024.04.14	05,29 2024.04.14	4369,320	3.4.12.4 Природные пожары	4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-7
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014	13,37 2024.04.13	14,48 2024.04.13	513,430	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1014
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005 ПС-Хвалынская	18,00 2024.04.12	19,16 2024.04.12	1453,652	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6 ПС-Сазанлейская РВНО №1	13,20 2024.04.12	16,30 2024.04.12	981,432	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-42	22,20 2024.04.10	23,10 2024.04.10	295,140	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-42
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ10 кВ яч.9	22,15 2024.04.06	23,10 2024.04.06	231,656	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-6 яч.9
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП 4-20 РУ10 кВ яч.3	21,55 2024.04.06	22,54 2024.04.06	453,152	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ТП 4-20 яч.3
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-115 РП-11	17,30 2024.04.04	19,50 2024.04.04	1160,340	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-115 от РП-11
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010+1005А ПС-Тяговая	15,35 2024.04.02	15,49 2024.04.02	38,405	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010 + 1005А
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010+1005А ПС-Тяговая	15,35 2024.04.02	17,26 2024.04.02	11944,525	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010 + 1005А

40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-813 РП-17	16,45 2024.04.01	17,35 2024.04.01	147,308	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 813 от РП-17
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1001, Ф-1029	19,45 2024.04.01	21,20 2024.04.01	1329,728	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1001, 1029
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-10 яч. 16	17,00 2024.05.31	17,35 2024.05.31	78,665	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-10 яч.16
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11А яч. 1	15,30 2024.05.31	19,00 2024.05.31	127,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-11А яч.1
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-8 яч. 9	14,00 2024.05.31	14,25 2024.05.31	47,233	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-8 яч.9
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	КЛ 10кВ РП-11	12,15 2024.05.31	13,40 2024.05.31	935,652	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-11
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф1021	23,40 2024.05.31	02,00 2024.06.01	5638,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1021
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-14	10,16 2024.05.31	12,40 2024.05.31	3396,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 14
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	20,27 2024.05.30	23,35 2024.05.30	7752,697	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 12 от РП-9
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14	20,15 2024.05.30	20,54 2024.05.30	212,180	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-4-20 яч.3	20,10 2024.05.30	20,38 2024.05.30	365,387	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ТП 4-20 яч.3
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 ПС "Сазанлейская"	15,13 2024.05.30	17,05 2024.05.30	720,698	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 8
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 ввод яч.10 Ф- 27	19,30 2024.05.29	21,03 2024.05.29	469,208	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-2 яч.10
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС Степновское отделение	Ф-609	14,33 2024.05.24	16,19 2024.05.24	23,399	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 609

54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 яч.8 РП-17	15,45 2024.05.22	16,15 2024.05.22	62,775	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-17 яч.8
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 яч.8 РП-17	15,45 2024.05.22	19,05 2024.05.22	681,285	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-17 яч.8
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-18 ПС-Вольская 35/6 кВ	15,35 2024.05.22	17,00 2024.05.22	1722,460	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 18
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14 РП-9	15,30 2024.05.20	18,48 2024.05.20	6,178	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14 от РП-9
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Центр	20,27 2024.05.19	20,54 2024.05.19	123,309	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Центр
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-10 РП-20	06,00 2024.05.18	07,10 2024.05.18	242,892	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 10 РП-20
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-101 РП-10	11,55 2024.05.18	13,30 2024.05.18	666,602	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 101 РП-10
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-615А РП-1	10,12 2024.05.18	11,42 2024.05.18	480,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 615А РП-1
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	01,05 2024.05.16	03,05 2024.05.16	2,316	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 14 от РП-9
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-18 РП-20	21,20 2024.05.15	22,00 2024.05.15	79,911	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 18 РП-20
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-608 КРУН-2	00,25 2024.05.14	06,50 2024.05.14	2125,020	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43 РП-20 II с.ш.	17,50 2024.05.11	18,20 2024.05.11	416,780	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 43 РП-20
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-29 от РП-20	00,20 2024.05.11	01,10 2024.05.11	122,840	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 29 РП-20

67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 яч.13 РУ-10 кВ	06,05 2024.05.11	06,55 2024.05.11	517,920	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-11 яч.13
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-615 ПС "Орошение-2"	10,30 2024.05.11	11,20 2024.05.11	320,247	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.17 Загрязнение, попадание иностраных предметов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 615
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-44 ПС-Восток	16,30 2024.05.10	16,55 2024.05.10	22,428	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 44
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012 ЦРП-2	15,03 2024.05.07	16,14 2024.05.07	478,807	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012 ЦРП-2	20,29 2024.05.07	21,29 2024.05.07	343,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010 + Ф-1005А ПС-Тяговая	16,30 2024.05.05	17,35 2024.05.05	4082,044	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010 + 1005А
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1021 ПС- Красноармейская	06,40 2024.06.30	08,10 2024.06.30	1311,600	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1021
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-17 РП-20	01,50 2024.06.29	04,40 2024.06.29	3829,556	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 17 РП-20
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1013 ПС- Городская	07,00 2024.06.29	07,53 2024.06.29	545,424	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1013
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-10 ПС-Вольская 35/6 кВ	02,35 2024.06.28	05,00 2024.06.28	3334,034	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 10
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	реклоузер Ф-25	19,50 2024.06.27	00,25 2024.06.28	5032,962	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр реклоузера Ф-25
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ-10кВ яч№2	10,30 2024.06.26	11,20 2024.06.26	380,306	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-6 яч.2
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1042 ПС-Хопер 1.	13,00 2024.06.24	13,26 2024.06.24	1378,580	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1042

80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1023 ПС- Дергачевская	21,35 2024.06.22	22,37 2024.06.22	1671,072	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1023
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1020	00,09 2024.06.22	18,03 2024.06.22	2146,210	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1020
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007	18,45 2024.06.21	07,25 2024.06.22	9755,900	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007	18,45 2024.06.21	21,35 2024.06.21	5092,868	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1014	19,10 2024.06.21	20,50 2024.06.21	2129,083	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1004	18,45 2024.06.21	22,08 2024.06.21	5840,978	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1004
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ТП-48	19,30 2024.06.21	22,40 2024.06.21	1292,124	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.14 Механическое разрушение (повреждение), де формация, перекос	Провести внеочередной осмотр ТП-48
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-9	14,56 2024.06.21	17,05 2024.06.21	902,764	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 9
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	КТП-395А ВВ в сторону КТП-331А	09,00 2024.06.21	11,15 2024.06.21	864,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КТП-395А
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1010, 1005А	09,16 2024.06.21	09,40 2024.06.21	808,248	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-II часть РП-1	10,29 2024.06.20	14,54 2024.06.20	8172,050	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-II часть от РП-1
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Восточный	10,29 2024.06.20	11,15 2024.06.20	108,231	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Восточный
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-19	08,05 2024.06.20	09,20 2024.06.20	1038,500	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1019

93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-608 ПС- Пугачевская	20,05 2024.06.19	22,00 2024.06.19	579,840	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-608 ПС- Пугачевская	20,05 2024.06.19	21,00 2024.06.19	800,400	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-619 Б РП-3	05,55 2024.06.18	07,30 2024.06.18	216,460	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 619Б от РП-3
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-619В РП-3	05,55 2024.06.18	11,00 2024.06.18	594,360	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 619В от РП-3
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП 10-8 РУ10 кв яч4	22,45 2024.06.17	23,40 2024.06.17	462,024	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ТП 10-8 яч.4
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-605 ПС-Аммиак	18,27 2024.06.17	20,58 2024.06.17	1126,440	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 605
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-12 РП-20	21,20 2024.06.16	22,55 2024.06.16	1617,604	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 12 РП-20
100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-88 РУ-0,6 кВ в сторону ТП-89	03,33 2024.06.16	07,58 2024.06.16	12535,120	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ТП-88 РУ-6 кВ
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-2 ПС- Балаковская	05,14 2024.06.16	06,33 2024.06.16	783,024	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 2
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-603 после КРУН- 3	21,00 2024.06.15	23,00 2024.06.15	214,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016 ПС-Тяговая	17,11 2024.06.15	18,50 2024.06.15	2082,630	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1014	12,08 2024.06.15	13,05 2024.06.15	2177,780	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1009 ПС-Молот	13,21 2024.06.14	15,11 2024.06.14	2993,441	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1009
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-653	23,40 2024.06.13	01,53 2024.06.14	4593,069	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 653 РП-5
107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-11	15,30 2024.06.13	21,50 2024.06.13	5328,594	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 11

108	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	16,15 2024.06.13	21,18 2024.06.13	1188,265	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-658 от РП-5
109	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	16,15 2024.06.13	19,24 2024.06.13	612,801	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-658 от РП-5
110	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605	16,52 2024.06.13	17,41 2024.06.13	873,202	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
111	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-692 РП-9	17,15 2024.06.12	17,30 2024.06.12	61,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-692 от РП-9
112	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016 ПС-Тяговая	16,25 2024.06.12	16,50 2024.06.12	125,650	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
113	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1010 РП-1	03,30 2024.06.12	03,55 2024.06.12	169,113	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-1010 от РП-1
114	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 яч.20 в сторону ТП-9-1	18,32 2024.06.11	19,53 2024.06.11	762,710	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП/ТП-10 яч.20
115	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-II часть РП-1	13,38 2024.06.11	14,14 2024.06.11	150,588	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-II часть от РП-1
116	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	Ф-1031 РП-Промышленный РУ-10 кВ	04,04 2024.06.11	04,20 2024.06.11	2,700	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
117	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.4 ТП-10-8	00,08 2024.06.11	01,09 2024.06.11	433,979	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ТП 10-8 яч.4
118	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч.8 РП-Промышленный	05,30 2024.06.09	06,25 2024.06.09	295,320	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-Промышленный яч.8
119	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС Дергачёвское отделение	Ф-1002	17,10 2024.06.08	17,42 2024.06.08	108,120	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002

120	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС Дергачёвское отделение	Ф-1004	17,03 2024.06.08	17,42 2024.06.08	284,700	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004
121	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012 ЦРП-2	22,55 2024.06.07	09,15 2024.06.08	36601,153	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
122	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-212	06,50 2024.06.08	08,00 2024.06.08	69,030	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 212
123	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1005	19,43 2024.06.07	21,08 2024.06.07	583,335	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
124	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищево ГЭС	Ф-1011	18,56 2024.06.07	20,12 2024.06.07	3625,799	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
125	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010	18,56 2024.06.07	20,13 2024.06.07	5847,450	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
126	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016 ПС-Тяговая	18,56 2024.06.07	20,13 2024.06.07	1179,434	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
127	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1008	18,56 2024.06.07	21,08 2024.06.07	13300,320	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
128	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-21	18,06 2024.06.07	21,30 2024.06.07	12607,200	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1021
129	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-25	18,06 2024.06.07	20,37 2024.06.07	1943,676	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1025
130	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС	Ф-1001 ЦРП	18,55 2024.06.07	20,05 2024.06.07	510,120	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

131	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Новоузенские МЭС	РП-4 ПС "Промбаза"	14,15 2024.06.07	14,28 2024.06.07	803,220	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
132	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Краснокутское отд.Энгельских МЭС	Ф-1006 ПС- Красный Кут	01,40 2024.06.07	10,55 2024.06.07	30046,313	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
133	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балашовские МЭС	РП-2 яч.6	23,05 2024.06.06	06,46 2024.06.07	457,728	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр РП-2 яч.6
134	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1036 ПС-Хопер I	23,35 2024.06.06	23,52 2024.06.06	2,940	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1036
135	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1036 ПС-Хопер I	23,35 2024.06.06	08,43 2024.06.07	381,634	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1036
136	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014 ПС-Молот	13,15 2024.06.06	14,21 2024.06.06	445,038	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014
137	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1003 ПС- Дергачёвская	12,25 2024.06.06	13,35 2024.06.06	1238,328	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1023
138	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017 РП-1	19,41 2024.06.05	21,32 2024.06.05	888,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-1017 от РП-1
139	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-2 ПС- Балаковская	18,25 2024.06.04	18,50 2024.06.04	110,166	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 2
140	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Вольские ГЭС	ТП-208	10,10 2024.06.03	17,30 2024.06.03	498,440	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ТП-208
141	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Вольские ГЭС	ТП-208	10,10 2024.06.03	10,48 2024.06.03	59,850	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ТП-208
142	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-II часть РП-1	17,50 2024.06.03	19,54 2024.06.03	1789,494	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-II часть от РП-1
143	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-16 РП/ТП-11	12,13 2024.06.01	13,51 2024.06.01	716,255	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-16 от РП/ТП-11
144	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-16 РП/ТП-11	12,13 2024.06.01	12,30 2024.06.01	25,791	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-16 от РП/ТП-11
			-	-	315177,98315			