

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в III квартале 2025 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-16 ПС-Химическая	22,18 2025.07.30	05,00 2025.07.31	6552,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-16
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-621 ПС-Орошение-1	17,00 2025.07.28	20,00 2025.07.28	3564,000	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-621
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1047 ПС-Елшанка-1	22,00 2025.07.26	23,00 2025.07.26	65,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1047
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	участок от ТП-25 до ТП-43	06,40 2025.07.25	10,55 2025.07.25	892,500	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-43
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1042 ПС-Хопер-I	18,00 2025.07.24	18,37 2025.07.24	1987,720	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1042
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1008 ПС-Тяговая	06,37 2025.07.24	07,52 2025.07.24	4291,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1008
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1020 ПС-Хопер-I	18,55 2025.07.23	21,15 2025.07.23	640,750	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1020
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010 ПС-Городская	14,57 2025.07.23	15,40 2025.07.23	607,680	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1010
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	РП-1 Ф-1018	18,50 2025.07.22	19,50 2025.07.22	244,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1018
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-1010 ПС-Сазанлейская	17,32 2025.07.22	17,46 2025.07.22	17,480	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1010
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1047 РП-Промышленный	20,30 2025.07.20	03,29 2025.07.21	5025,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1047
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1047 РП-Промышленный	20,30 2025.07.20	10,10 2025.07.21	3417,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1047

14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-15 ПС- Лесозаводская	17,25 2025.07.19	22,00 2025.07.19	16144,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 15
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1006 ПС- Городская	05,55 2025.07.20	08,35 2025.07.20	4723,230	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1006
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1010 ПС- Городская	05,05 2025.07.19	11,50 2025.07.19	6689,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1010
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-33 ПС- Энгельсская	16,05 2025.07.17	20,50 2025.07.17	8497,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 33
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-33 ПС- Энгельсская	16,05 2025.07.17	19,00 2025.07.17	3763,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 33
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-4 ПС- Сазанлейская	08,17 2025.07.17	09,00 2025.07.17	2116,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 4
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	08,17 2025.07.17	11,00 2025.07.17	3089,920	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф 12
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-1 ПС-Восточная в сторону ТП-10-8	08,17 2025.07.17	12,30 2025.07.17	8271,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	РП-3 яч.7	13,45 2025.07.17	15,25 2025.07.17	567,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-3
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007 ПС- Городская	13,45 2025.07.17	17,10 2025.07.17	2325,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007 ПС- Городская	13,45 2025.07.17	15,37 2025.07.17	2249,610	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-602 ПС- Энгельсская	18,50 2025.07.16	19,30 2025.07.16	667,320	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 602
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005 ПС- Хвалынская	07,55 2025.07.14	17,20 2025.07.14	3664,380	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 ПС- Хвалынская	07,55 2025.07.14	08,20 2025.07.14	13,860	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006

28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 ПС-Хвалынская	08,53 2025.07.14	12,23 2025.07.14	3388,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.10 Термическое повреждение, перегрев, перегор	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 ПС-Хвалынская	15,35 2025.07.13	18,55 2025.07.13	8837,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 ПС-Хвалынская	14,52 2025.07.13	16,20 2025.07.13	1380,330	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	15,00 2025.07.13	16,10 2025.07.13	573,300	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 ПС-Балаковская	16,27 2025.07.13	17,27 2025.07.13	140,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-12
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1003 ПС-Дергачевская	16,48 2025.07.12	19,27 2025.07.12	3050,150	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1003
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1003 ПС-Дергачевская	16,48 2025.07.12	13,05 2025.07.13	7138,560	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1003
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1009 ПС-Молот	15,55 2025.07.12	16,21 2025.07.12	166,410	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1009
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1023 ПС-Дергачевская	14,44 2025.07.12	15,12 2025.07.12	746,830	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1023
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	участок КЛ 10кВ от ЗТП-43 до ЗТП-59	01,48 2025.07.12	02,44 2025.07.12	9,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от ЗТП-43 до ЗТП-59
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-4 Ф-643	22,22 2025.07.11	23,22 2025.07.11	355,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-6 кВ РП-4
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-15 ПС-Вольская	21,30 2025.07.10	11,30 2025.07.11	1220,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-15
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-15 ПС-Вольская	21,30 2025.07.10	23,10 2025.07.10	1033,730	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-15
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 яч.5 в сторону ТП-8	18,20 2025.07.09	18,45 2025.07.09	151,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-4

42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	КВЛ-10 кВ Ф-1024	14,26 2025.07.09	16,01 2025.07.09	428,180	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1024
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	реклоузер Ф-11 ПС-Причалы	13,00 2025.07.08	14,00 2025.07.08	379,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 11
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП 8 РУ-10кВ яч.18	08,45 2025.07.07	09,03 2025.07.07	21,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-8
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-18 ПС- Восточная	18,46 2025.07.04	21,15 2025.07.04	1431,679	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 18
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 ПС- Хвалынская	10,45 2025.07.04	12,05 2025.07.04	3407,460	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1042 ПС-Хопер 1.	07,10 2025.07.04	08,45 2025.07.04	4823,740	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1042
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-657 РП-5	11,50 2025.07.03	14,00 2025.07.03	1505,980	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 657
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1001 РП-1 яч.1	19,10 2025.08.31	20,20 2025.08.31	2586,870	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров РП-1	13,31 2025.08.31	14,22 2025.08.31	272,850	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф Остров
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-12 РП-28	02,55 2025.08.31	03,35 2025.08.31	102,510	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1012
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ПС-Химическая Ф- 43	00,13 2025.08.31	01,36 2025.08.31	1944,420	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1043
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-"Школа №3" РП- 1	16,24 2025.08.29	16,45 2025.08.29	28,350	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф Школа №3
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф-653 РП-5	10,07 2025.08.29	10,40 2025.08.29	2,750	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 653
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1023 РП-1 СР- 618	18,28 2025.08.27	20,03 2025.08.27	699,940	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1023

56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12А РП-9	16,54 2025.08.27	18,32 2025.08.27	866,590	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 12А
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 РП-11А	03,20 2025.08.27	04,23 2025.08.27	358,050	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 8
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 яч.11 в сторону ТП-251 яч.1	02,50 2025.08.24	04,00 2025.08.24	507,490	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП/ТП-11 до ТП- 251
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1006 ПС- Городская	05,20 2025.08.23	06,34 2025.08.23	2175,870	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1006
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-117, 116 РП-11	14,20 2025.08.23	14,50 2025.08.23	191,900	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 117, 116
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 яч.11 в сторону ТП-252 яч.5	16,44 2025.08.23	16,53 2025.08.23	10,580	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП/ТП-11 до ТП- 252
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-14 РП-20	07,25 2025.08.17	07,55 2025.08.17	66,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 14
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005 ПС- Алексеевская	09,25 2025.08.15	11,35 2025.08.15	1564,570	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-615 ПС- Орошение-2	15,35 2025.08.13	18,05 2025.08.13	3002,500	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 РП-9	14,50 2025.08.09	15,35 2025.08.09	156,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 8
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-730 II С.Ш. ПС- Урицкая КЛ-6 кВ	07,40 2025.08.09	10,00 2025.08.09	4639,030	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 730
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-34 РП-12	18,00 2025.08.06	19,13 2025.08.06	2543,615	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 34

68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-630 ПС-Маркс	12,10 2025.08.05	12,17 2025.08.05	25,680	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-630
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1021 ПС-Городская	11,12 2025.08.03	12,17 2025.08.03	3662,280	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1021
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-730 РП-7	07,30 2025.08.02	10,00 2025.08.02	7175,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-730
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-15 ПС-Вольская 35кВ	10,30 2025.08.01	14,40 2025.08.01	400,320	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-15
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-15 ПС-Вольская 35кВ	10,30 2025.08.01	11,31 2025.08.01	188,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-15
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	ТП-10 РУ 6кВ	09,05 2025.09.30	09,38 2025.09.30	7,150	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр РУ-6 кВ ТП-10
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-2 РП-1	18,05 2025.09.30	18,37 2025.09.30	39,220	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-2
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	19,00 2025.09.28	19,15 2025.09.28	89,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-25
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-647 РП-1	19,40 2025.09.27	20,07 2025.09.27	214,200	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-647
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Реклоузер Ф.25	09,30 2025.09.25	10,20 2025.09.25	1056,590	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр реклоузера 6 кВ Ф-25
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-104 РП-10	01,10 2025.09.24	02,10 2025.09.24	320,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-104

79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-8 яч.9	10,05 2025.09.22	11,20 2025.09.22	362,500	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП/ТП-8 яч. 8
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-ТП-11 яч.11	10,30 2025.09.21	12,15 2025.09.21	854,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП/ТП-11 яч. 11
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1003 ПС-Хопер- II Тяговая	07,05 2025.09.21	07,20 2025.09.21	428,750	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1005 ПС-Хопер- II Тяговая	07,05 2025.09.21	07,20 2025.09.21	68,750	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1000 ПС-Хопер- II Тяговая	07,05 2025.09.21	07,20 2025.09.21	11,750	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-13 ПС- Восточная	10,12 2025.09.17	10,35 2025.09.17	40,660	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 13
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ТП-72 РУ-10/0,4 кВ	22,35 2025.09.13	23,55 2025.09.13	194,180	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП-72
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-8 яч. 9	14,25 2025.09.11	15,20 2025.09.11	187,680	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-8 яч.9
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-615 ПС- Орошение-2	10,35 2025.09.11	13,15 2025.09.11	3374,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615

88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	19,20 2025.09.10	21,40 2025.09.10	6244,400	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-20
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43 ПС- Энгельсская	13,25 2025.09.05	15,25 2025.09.05	3416,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 43 от ПС Энгельсская
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ТП-13	14,40 2025.09.02	19,55 2025.09.02	1869,000	3.4.8.3 Несанкционирован ная рубка лесных насаждений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ТП-13
			-	-	182231,47264			