

Показатели качества услуг по передаче электрической энергии

№ п/п	Показатель	Значения показателя, годы		
		2024г.	2025г.	Динамика изменения показателя, %
1	2	13	14	15
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (PS _{AIDI})	2,418	2,823	16,8
1.1	СН 1 (35-60кВ)	0	0	0
1.2	СН 2 (1-20кВ)	2,416	2,823	16,8
1.3	НН (до 1кВ)	0,002	0,000	0
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (PS _{AIFI})	1,307	1,536	17,6
2.1	СН 1 (35-60кВ)	0	0	0
2.2	СН 2 (1-20кВ)	1,306	1,536	17,6
2.3	НН (до 1кВ)	0,000	0,000	0
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (PS _{AIDI} , план)	4,880	4,179	-14,4
3.1	СН 1 (35-60кВ)	0	0	0
3.2	СН 2 (1-20кВ)	2,653	2,222	-16,3
3.3	НН (до 1кВ)	2,226	1,957	-12,1
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (PS _{AIFI} , план)	2,625	2,254	-14,1
4.1	СН 1 (35-60кВ)	0	0	0
4.2	СН 2 (1-20кВ)	1,315	1,218	-7,4
4.3	НН (до 1кВ)	1,310	1,036	-20,9
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтверждённых актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	-
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтверждённых актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	-